Geymsla
Bílageymsla
Tengill í Bílag

Tafla 11

3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu

25A
Lekaliði
10A
10A
10A
N
⏚

Snið A-A í Inntak RH
M=1:100

JBP 113
JBP 112,5
Ø 25mm
4x25+40mm + 3x25mm
að töflu 10

Afstaða
M=1:500

44
58
64
62
42
60
Inntak RH
385
300
300
2250
3025

Skýringar

Lagnir eru huldar 5/8" pípulagnir og taugar 3×1,5ª Hæð rofa sé 100sm frá fullfrág gólfi. Hæð tengla sé 20 sm frá fullfrág gólfi. Málstraumur rofa og tengla sé 10A } Nema annars sé getið

Tenglar teiknaðir við rofa eru í sömu dós og rofar. Hæð loftnets og símatengla sé 20sm frá fullfrág gólfi. Að öllum ljósum og tenglum utanhúss skal leggja plastpípu í dregnar með plaststreng.
F=bæjarsími, D5=dyrasími, L=loftnet
Pípur eru ekki í öllum tilfellum sýndar alla leið í töflu, en eru merktar viðkomandi greinanúmeri. Rafverktaki yfirfari fjölda pípna í kössum og fjölda tauga í pípum

Eldavél
Uppþvottavél
Ísskápur
Þvottavél
Þurrkari
Bað, þvottur, svefnh
Gangur, Börn, skáli
Stofa, Borðstofa
Andd, Bað, Eldhús
Útiljós
Kynding
Dyrasími
Sauna
Termostat

Tafla 10

3 6,0 mm² Cu
3 3,5 mm² Cu
3 6,0 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 2,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 1,5 mm² Cu
3 6,0 mm² Cu
3 2,5 mm² Cu

gr 1
gr 2
gr 3
gr 4
gr 5
gr 6
gr 7
gr 8
gr 9
gr 10
gr 11
gr 12
gr 13

Stýrinoði í Stiunc
Spennuvör
10

wh
25A
63A Lekaliði
63A
20A
16A
20A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
25A
Neutral
Aðalvar
50A
plast strengur 3x16 mm²
Stofnvar
63A
18ª
Hattvatn
Steypujárnsteinar
Kaldvatn
Sökkuljárskaut samkv reglugerð Rafveitu Hafnarfj

Rafveita Hafnarfjarðar
Lóð nr. 2011 Teikning nr. 1505
Samþ. byggingarnefnd 10.74
Byggingarfulltrúi

Trausti Sveinbjörnsson
Fögrukinn 23
Sími 50523

Heiðvangur 60
Hafnarfirði

Einlínumynd, snið, afstaða og skýringar

RTS | TTS | S
M 1 1:100 1:500
Teikn nr A-1 bl 1 af 2
Dags des 1973
Trausti Sveinbjörnsson