Húsveita nr. [illegible] Teikning nr. [illegible]
Samþykkt þ. [illegible] 19[illegible]
fh. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
[illegible]
Eftirlitsmaður rafveitu

Geymsla

Bílskúr

Hús

Kynding

þvottah.

Geymsla

Hjón

Bað

Herb.

Herb.

WC

Herb.

Gangur

Hol

Andyr

RH

2x1½" plastpípur

Eldhús

Stofa

Borðstofa

Hæð rofa sé 110 cm frá gólfi
Hæð tengla sé 20 cm frá gólfi
} merna annars sé getið
Raflagnaefni í bílskúr sé af rakaþéttri gerð
Jarðtaug tengist í vatnsinntak og sökkuljárni

Samþykkt 19/7 1973
fh. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
[illegible]

Breytingar		
NR	Dags'Ar	Kvitt

Jens Everts son s 52829

Heiðvangur 72

Raflagnateikning

H-76 7765
M 1:50
NR
BL 1 af 2
Dags. JÚLÍ 1973
-76