



AFSTÖÐUMYND M=1500

SNID A-A M=1100




- 1 PL P AUKAROR
- 1 - - - UTILÝSING
- 1 - - - BÍLSKÚR
- 2 - - - RAFNHEIMTAUG
- 1 - - - SÍMAHEIMTAUG

SNID B-B M=110



SOKKULJARDESKAUT M=1100

T (JBP 114)



- |       |          |   |     |   |   |
|-------|----------|---|-----|---|---|
| GR 1  | m o 5/8" | 1 | 10  | □ | Jarðt badkers                               |
| GR 2  | m o 3/4" | 3 | 4   | □ | ELDAVÉL                                     |
| GR 3  | m o 3/4" | 3 | 15  | □ | BAKAROFN                                    |
| GR 4  | m o 3/4" | 3 | 15  | □ | UPPÞVÖTTAVÉL                                |
| GR 5  | m o 3/4" | 3 | 15  | □ | ÞVÖTTAVÉL                                   |
| GR 6  | m o 5/8" | 2 | 075 | □ | PURRKARI                                    |
| GR 7  | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | DYRABJALLA                                  |
| GR 8  | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | ELDHÚS, BORDKRÓKUR                          |
| GR 9  | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | TENGLAR ELDHUSI                             |
| GR 10 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | BAD, BÚR, ÞVÖTTUR                           |
| GR 11 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | BORDST STOFA                                |
| GR 12 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | SETUST, TENGILL VEROND                      |
| GR 13 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | GANGUR, ANDDYRI, VINNUHERB                  |
| GR 14 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | BÍLSKÚR                                     |
| GR 15 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | PALLUR, STIGI, BAD, TENGILL GEYMSLURISI     |
| GR 16 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | HJÓNAHERB, BARNAHERB 1 OG 2                 |
| GR 17 | m o 5/8" | 3 | 15  | □ | FJÓLSKYLDUHERB, BARNAHERB 3, TENGILL SVALIR |
|       |          |   |     |   | TIL VARA (GEYMSLURIS)                       |
|       |          |   |     |   | ÚTILÝSING                                   |

**SKÝRINGAR**

Hæð rofa 100  
Hæð tengla 20  
Hæð tengla v rofa sama og hæð rofa  
Veggjósahæð 170  
Pípur pl 5/8"  
Vír 1,5<sup>2</sup>

F=BÆJARSÍMI  
H=DYRASÍMI  
L=SKÝRVARPSLOFTNET

Oll mál 1 cm miðud við miðja dós og fullfrágengið gólf.  
Málstraumur rofa og tengla 10A

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Húsvæta nr 2825 Teikning nr 2057  
Samþykkt þ 18.6.1982  
f.h. RAÞVEITU HAFNARJARDAR  
*Alfredur Kristjánsson*  
Eftirlitsmaður rafloagna

Íantök samþykkt 16.16.1982  
f.h. RAÞVEITU HAFNARJARDAR  
*Alfredur Kristjánsson*

BREYTINGAR	GUDM BRAGI TORFASON	RAFTEKNIR	T MAÍ '82
Nr Dags. Ár Nafn.	VÍÐIVANGI 10 HAFNARFIRÐI	S 53479	<i>Gudmundur</i>