



Skýringar : Steypuflokkur S-250, stálgæði ks 40 og st 37.
 Í súlum skal fjarlægð járna frá mótum vera 3,5cm en í bitum og veggjum 2,0cm. Bending veggja í stigahúsi : tvöföld járnagrind með ks 10 ½ 25 bæði lárétt og lóðrétt í hvorri grind. Í kringum dyraop komi 2ks 12 en nái alls staðar 50cm út fyrir op. Skeytilengd járna : 40-, 50-, 65- og 80cm fyrir ks 10-, 12-, 16 og 20.

Hraunbrún 38, Hafnarfjörður		
Veggir á 2 hæð - járnalögn		
21.4.1983	Teikn nr 5	M=1:50, 1:10
Hákon Ólafsson, verkfr., Einarsnesi 16, Rvk		