

AFSTÖÐUMYND, 1 500

STÆRDIR HUSSINS

Um er að ræða 7 íbúða raðhus á einni hæð við Hnoðravelli 52-58, Hafnarfirði. Aðkoma að husnu verður um Hnoðravelli úr austri. Íbúðirnar eru skipulagðar sérstaklega með þarfi fallaðra í huga.

Stærðir

Landnúmer=	204185
Loðastærð loða 52-58=	1952,5m ²
Bruttoflatarmál huss=	665,7m ²
Brútorummál huss=	2538,0m ²
Nýtingarhlutfall huss=	0,340

Íbúð 0101	
Flatarmál =	125,6m ²
Rummál =	417,7m ³

Íbúð 0102	
Flatarmál =	89,5m ²
Rummál =	278,5m ³

Íbúð 0103	
Flatarmál =	89,5m ²
Rummál =	278,5m ³

Íbúð 0104	
Flatarmál =	89,5m ²
Rummál =	278,5m ³

Íbúð 0105	
Flatarmál =	91,3m ²
Rummál =	346,0m ³

Íbúð 0106	
Flatarmál =	89,5m ²
Rummál =	278,5m ³

Íbúð 0107	
Flatarmál =	90,8m ²
Rummál =	278,5m ³

BYGGINGAR OG EFNISLÝSING

Uppbygging og efnir

Burðarveggir hussins verða jarnbentir, staðsteyptir 18 sm veggir, einangraðir að innan með 100mm plasteinangrun, muraðir og malaðir. Að utan verður husið steinað hvítt en stöku hlutar pussaðir og malaðir í dökkum lit. Þak er bonð uppi af kraftsperrum, undirstykki og sperru eru 45x145mm og skastur 45x95mm einangrað með 200mm steinull. Undir einangrun komi rakavarnarlag, þá 35mm afrétingargrind og loks 13mm gipsplötur. Ofan á einangrun verði 25mm loftunarbíl, þá 25mm borðklæðning og þá pappalag og loks barustal. Loftun þaks uppfylli kröfu bygginareglugerð. Halli þaks verði 15°.

Loftun þaks uppfylli kröfu bygginareglugerð. Öll lokað gluggalaus rými verði loftræst velrænt um þakrymi. Gluggar verði PVC-gluggar. Opnanleg fög á baðherbergjum allra íbúða verði utbun með rafopnun. Gólf verða jarnbent staðsteypt og velslipuð, lögð viðeigandi golfefnum s s flisum, parketi og gólfduk. Hitalagnir verða ísteyptar í gólf. Einangrun undir gólfplötu verði 100mm plasteinangrun. Lettur innveggir verða ymist 122mm eða 167mm gífsveggir á algjördarkerfi, spartlaðir og malaðir. Aðrir innveggir verði steinsteyptir 18cm veggir. Allar klæðningar verði í flokki 1. Tvöfalt sorpgæmsluskyli verði við hverja íbúð. Hæð brefalugu verði í samræmi við kröfur bygginareglugerðar. Eitt og hallt bílastæði verði fyrir hverja íbúð, eitt hefðbundið og eitt fyrir fatlaða. Auk þess verði sameiginleg þrjú gestastæði austast á loðinni. Bílastæðin verði aðlöguð landhalla við austurhlíð hussins þannig að þau verði því sem næst larett eða með lagmarks vatnshalla 1:50. Þannig að aðgengi að íbúðum verði sem auðveldast.

Hjóðvist


Íbúðir og veggir milli íbúða uppfylli gr 173 og 174 bygginareglugerðar um hjóðvist. Veggir milli íbúða verði 18cm steinsteyptir veggir. Þeir verði klæddir með 100mm harðpressaðri steinull og loks 13mm gipsplötum frá gólf og að ystu þakklæðningu.

Brunavarnir

Veggir milli íbúða verður 18cm jarnbentur veggur, klæddur öðru megin með 100mm steinullareinangrun og loks gipsplötum. Skál veggurinn uppfylla kröfu REI 90 og na upp að ystu þakklæðningu. Úr sveinherbergjum verði löglegt björgunarop. Reykskyngjan verði staðsettur miðsvæðis í hverri íbúð. Í hverri íbúð verði einnig sjukrakassi og læstur lyfjakápur.

Kolunartölur na a m k eftirfarandi staði

Þak	0,2 W/m ² K
Utveggir	0,4 W/m ² K
Gluggar	2,0 W/m ² K
Gólf á fyllingu	0,3 W/m ² K
Utveggir vegið meðaltal	0,85 W/m ² K

C			
B			
A. Heðerstollun 1b 52	Heðerstærð hús og íbúðir 0105		23.06.14
BYGGINGAR			DAGS
HNOÐRAVELLIR 52-58, HAFNARFIRÐI			
		VERK	
ÁÐALUPPDRATTUR		KVARDI	1 500
		DAGS	08.05.14
AFSTÖÐUMYND		TEKNI	IFG LME
BYGGINGARLÝSING		SKRÁ	
 Logi Már Einarsson arkitekt fal kt 210864 - 2969			