Húsveita nr. 2239 Teikning nr. 1148
Samþykkt þ 31/8 19 73
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Björn Jóhannsson
Eftirlitsmaður raflagna

A

Óbeinlýsing í gluggakappa

2ör fyrir gardínjárn

HJÓN | HERB | HERB | HERB

GEYMSLA | BÚR | BAÐ | HÚSBÓNDI

ANDD | VS | BORÐSTOFA | STOFA

Eldhús

Samfelgin legt loftnet fyrir Norðurvang 2,4,6,8,10 og 12

2 st ⅝"

gólf

gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 gr 9

3x2,5² 20A

3x4² 25A

6x2x0,2

2x0,75

3x1,5²

3½" rör að töflu

Vinnulýsing á eldhúsborði
Óbeinlýsing á eldhúsgólfi

2ör fyrir mótorhitara

Strengur Bæjarsímans
Inntak 2H
2" 1½"

Tengja skal hlífðarskinnu við jarðbindingu hússins

Tengja skal hlífðarskinnu við vatnspípukerfi hússins fyrir utan gatnamót samskeyti innan húss

Rafvirki skal hafa samráð við húsráðanda um endanlega staðsetningu heimilistækja

Óbein lýsing í gluggakappa

Samfelgin legt loftnet fyrir Norðurvang 2,4,6,8,10 og 12

Loftnet á Norðurvang 8
Ofnasmiðjan ehf. Sam.þ.

9 st ⅝"
5 st ¾"
13 st ½" Inntök samþykkt 31/8 1973
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Verkstjóri Hörður Halldórs

Veikstraumst | Aðaltafla | Inntakskassi | Strengrör

160 | 110 | ⅝

Lágmark 60 cm undir yfirborði jarðar

A–A

SKÝRINGAR

ALMENNT GILDIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á UPPDRÆTTI

– Pípur ⅝" með í dregnum vír 3x1,5²
– Hæð rofa 100 cm frá fullfrágengnu gólfi
– Hæð tengla – við rofa sama hæð og rofinn
– við gólf 20 cm frá gólfi
– í Eldhúsi og þvottahúsi 110 cm

BR	DAGS	BREYTING

NORÐURVANGUR 10.

Raflögn, ljós og tenglar

Rafveita Hafnarfjarðar

VERKFRÆÐISTOFA ÁRMÚLA 1
REYKJAVÍK – SÍMI 83844
Sig. H. Eiðsson

HANNAÐ	SÓ	KVARÐI	1:50
TEIKNAÐ	SÓ	DAGS	29 mars 73.
YFIRFARIÐ		NR 7305	BL. AF. 3/4