



R.H. ø50
B.R. ø50
Loftn. ø50
aukar ø25
inntaksrör séu heil að
lódarmörkum.

snid M. 1:50

SKÝRINGAR:

=====

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm. } nema annars
Hæð rofa og tengla í þvottahúsi sé 105 cm. } sé getið
Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
Rafveltu Hafnarfjarðar.
L táknar loftnet
F táknar sími
DS táknar dyrasími.

Inntakskassar fyrir síma séu 30*35*12 cm.
Inntakskassi f. loftnet skal geta rúmað auk inntaksstykkja,
magnara og deilistykki.
Aðaltafla T1 skal geta rúmað a.m.k. 8 mæla, ásamt tilheyrandi
rafþúnaði.
Greinitöflur séu að stærð a.m.k. 29*31,5*8,8 cm innfelldar,
greinikassar fyrir síma, loftnet og dyrasíma séu
að stærð 20*20*8 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
DVERGHOLT 27 HAFNARFIRÐI			
SNIÐ OG GREINIMYNDIR		HANNAÐ	7.9.H
		TEIKNAD	7.9.H
		DAGS	NOV. 91
		BLAÐ	6 AF 6
		KVARÐI	1:50
		VERK NR.	91 271