1. HÆÐ

OFNATAFLA - 60/40/20°C - ΔT 30°C

NR.OFNS	VALINN OFN				OFNLOKAR	ATH.
	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	OFNGERÐ [-]	ÁÆTLAÐ VARMAAFL [W]		
101	600	1200	22	1049	BAKRÁS	
102	720	1500	6 X POTTOFN	2404	BAKRÁS	
103	720	1600	4 X POTTOFN	1719	BAKRÁS	
104	720	1700	4 X POTTOFN	1817	FRAMRÁS	
105	720	1700	4 X POTTOFN	1817	FRAMRÁS	
106	720	1600	4 X POTTOFN	1719	FRAMRÁS	
107	720	1600	4 X POTTOFN	1719	BAKRÁS	
108	600	1600	22	1336	FRAMRÁS	
109	600	1600	22	1336	FRAMRÁS	
110	700	1600	11	1090	FRAMRÁS	
111	700	1600	22	1336	FRAMRÁS	
112	700	1600	22	1336	FRAMRÁS	
113	700	1600	22	1336	FRAMRÁS	
114	800	600	22	615	FRAMRÁS	
115	600	1400	22	1180	FRAMRÁS	
116	600	1400	22	1180	FRAMRÁS	
117	600	800	21	457	FRAMRÁS	
118	600	1200	21	773	FRAMRÁS	
119	600	1200	21	773	FRAMRÁS	
120	600	700	22	534	FRAMRÁS	
121	720	900	4 X POTTOFN	933	BAKRÁS	
122	720	1000	4 X POTTOFN	1080	BAKRÁS	
123	600	1450	21	1075	FRAMRÁS	
124	600	1200	21	773	FRAMRÁS	
125	600	1200	21	773	FRAMRÁS	
126	700	500	21	255	FRAMRÁS	
127	720	800	4 X POTTOFN	846	FRAMRÁS	
128	720	1700	6 X POTTOFN	2486	FRAMRÁS	
129	720	900	4 X POTTOFN	933	FRAMRÁS	
ATH						

2. HÆÐ

OFNATAFLA - 60/40/20°C - ΔT 30°C

NR.OFNS	VALINN OFN				OFNLOKAR	ATH.
	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	OFNGERÐ [-]	ÁÆTLAÐ VARMAAFL [W]		
201	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
202	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
203	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
204	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
205	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
206	600	1000	22	827	FRAMRÁS	
207	400	1600	22	945	FRAMRÁS	
208	400	1600	22	945	FRAMRÁS	
209	600	1400	22	1158	FRAMRÁS	
210	600	1400	22	1158	FRAMRÁS	
211	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
212	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
213	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
214	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
215	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
216	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
217	600	1000	22	827	FRAMRÁS	
218	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
219	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
220	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
221	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
222	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
223	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
224	600	600	22	496	FRAMRÁS	
225	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
226	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
227	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
228	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
229	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
230	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
231	600	1600	22	1324	FRAMRÁS	
232	720	900	4 X POTTOFN	933	FRAMRÁS	Ofn er til staðar
ATH	Ofnafesting með loftinntaki					

3. HÆÐ

OFNATAFLA - 60/40/20°C - ΔT 30°C

NR.OFNS	VALINN OFN				OFNLOKAR	ATH.
	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	OFNGERÐ [-]	ÁÆTLAÐ VARMAAFL [W]		
301	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
302	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
303	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	
304	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	
305	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
306	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
307	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
307	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	
308	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	
309	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
310	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
311	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
312	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
313	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
314	600	1600	33	1844	FRAMRÁS	1
315	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
316	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
317	600	1000	22	827	FRAMRÁS	
318	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
319	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
320	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
321	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
322	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
323	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
324	600	600	22	496	FRAMRÁS	
325	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
326	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
327	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
328	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
329	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	
330	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
331	600	1000	33	1152	FRAMRÁS	1
332	600	1600	22	1324	FRAMRÁS	
333	720	900	4 X POTTOFN	933	FRAMRÁS	Ofn er til staðar
ATH	Ofnafesting með loftinntaki					

4. HÆÐ

OFNATAFLA - 60/40/20°C - ΔT 30°C

NR.OFNS	VALINN OFN				OFNLOKAR	ATH.
	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	OFNGERÐ [-]	ÁÆTLAÐ VARMAAFL [W]		
401	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
402	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
403	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
404	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
405	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
406	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
407	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
408	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
409	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
410	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
411	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
412	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
413	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
414	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
415	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
416	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
417	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
418	700	1100	22	1437	FRAMRÁS	1
419	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
420	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
421	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
422	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
423	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
424	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
425	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
426	600	1600	33	1844	BAKRÁS	
427	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
428	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
429	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	1
430	700	1100	22	1437	FRAMRÁS	
431	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
432	700	600	22	562	FRAMRÁS	
433	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
434	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
435	700	1100	33	1437	FRAMRÁS	
436	700	1000	33	1437	FRAMRÁS	1
437	700	1000	33	1437	FRAMRÁS	
438	700	1000	33	1437	FRAMRÁS	
439	700	1000	33	1437	FRAMRÁS	1
440	720	900	4 X POTTOFN	933	FRAMRÁS	Ofn er til staðar
ATH	Ofnafesting með loftinntaki					

Samþykkt þann
23. apríl 2021
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000 og P0 001

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
KT.: 021256 7579

Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdrattar

Áritun hönnunarstjóra

Áritun sérhönnuðar
Þorgeir J Kjartansson
Kt: 100271 5169 • thorgeir@vsb.is

Verkheiti
SÓLVANGSVEGUR 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Verkhluti
Lagnir
Hitalagnir
Ofnalistar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
PDE	PDE	ÞJK	- / A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
31.03.2021	18106	P4 801	-

V:\2018\18106 Solvangur - eldri\T-Teikningar\T2-Project_Navigator\18106 - Solvangur Gamli\Sheets\Lati\18106-P4 801.dwg