Undirritun samræmingarhönnuðar:

F-107
1300x850
09-F107-T-01
400 m³/h
09-F107-S-01
F-102
F-106
F-104
F-108
F-106
1300x850
Eldvörn
500/800x850
750x500
50mm hitaein.
ø500
Eldvörn
Rist (Sérsmíðuð Gataplata)
700x700
06-G107-E-01
3100 m³/h
06-G107-S-05
450 m³/h
06-G107-S-10
450 m³/h
06-G107-S-15
450 m³/h
06-G107-S-20
450 m³/h
06-G107-S-25
450 m³/h
500x700
25mm hitaein.
Stilliloka
09-F106-T-03
400 m³/h
400x400
Mótorloka
400x500
Stilliloka
ø315
250x300
AHU-08-4
400x600
1074x800
DEH-08-1
400x600
AHU-08-1
ø400
650 m³/h
09-F108-E-02
600 m³/h
09-F108-E-03
550 m³/h
09-F108-E-04
1400x500
750x950
700x500
ø500
ø400
SL/lris
A
213401
SL/lris
HUM-08-01
Gufurakatæki
C
213402
09-F108-E-01
700 m³/h
SL
AHU-08-2
SLU-400-900
ø400
600x200
450x300
25mm hitaein.
ø315
Spjaldloka
50mm hitaein.
ø315
ø200
Spjaldloka
FBD T2
400 m3/h
FBD T2
ø160
Gral 75
HÚÐUNARKETILL.
HÖNNUN Í BIÐSTÖÐU
1100 m3/h
Coater
Coater
B
401213
ø200
SLU-160-900
SLU-200-1200
ø250
ø315
ø500
25mm hitaein.
ø315
ø315
ø315
ø500
ø450
ø160
ø400
ø400
SLU-200-900
ø630
SLU-500-900
ø500
ø500
ø400
ø400
ø500
ø500
ø500
ø400
ø500
ø500
ø500
ø500
ø200
ø315
SL
AHU-08-1
09-F108-T-01
09-F108-S-01
500 m³/h
09-F108-T-02
HUV-08-1
09-F106-T-01
09-F106-T-02
09-F106-S-04
500 m³/h
09-F106-S-03
500 m³/h
600 m³/h
09-F106-S-02
650 m³/h
09-F106-S-01
300/450x500
750x500
50mm hitaein.
09-F106-S-06
250 m³/h
ø250
ø100
EVL
(SL)
SL
ø200
400 m³/h
09-F107-S-01
Lagnir í vegg, upp í loft
1,8x1,8 m
TT-HV10-2
0 m
TT-HV08-1
HT-HV08-1
TT-HV08-1
HT-HV08-1
TT-HV10-3
H=2,0 m
LOFTPRESSUM Í BIÐSTOÐU
Ath staðsetja þessar ristar þannig að þær blási í átt að rafmagnsbúnaði
1100x(800)
Verkskil
1000x500
1100x900
600x600
hannop
AHU-08-3
AHU-06-2
650x650
ø630
ø630
1050
EVL
EVL
EVL
EVL
E
213402
NÚVERANDI BYGGING HÚS F
LYKILMYND
A
Raunteikning
22.09.2005
Nr.
Lysing á breytingu
Dags
actavis
Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfirði
F-Verksmiðja – Stækkun
Loftræstikerfi
Grunnmynd – 2.Hæð – Hluti III
Teikning nr.
IS1F-M08/09/10-02-213-A
Dags: 12.04.2005
Kvarði: 1:50
A1
Verk nr.:
379
Skjalaheiti: 379-2H-loftræstikerfi.dwg
LAGNATÆKNI
Hönnunar- og ráðgjafarstofa/FRV
Hamraborg 12, 200 Kópavogur, Ísland
sími 354-564 5252 fax 354-564 5251
it@lagnatak.is http://www.lagnatak.is
Hannað:
SÞ/AHS
Teiknað:
SÞ/KHK
Yfirfarið:
Samþ.:
Kennitala:
190947-2749
29 SEP. 2005