Undirritun samræmingarhönnuðar:

Stokkar tengdir saman á ný

Stokkar tengdir saman á ný

800 m³/h
7-G071-E-05

800 m³/h
7-G071-S-05

Eldvarnareinangrun á stokk, u.þ.b. 1,2m í hvora átt

Eldvarnareinangrun á stokk, u.þ.b. 1,2 m í hvora átt

Rist fær

INI

SL

SLU 400-1200

SLBU 315-1200

Dust Extract
P4-G097-D-01
400 m³/h

4-G097-S-02
550 m³/h

4-G097-S-01
550 m³/h

7-G098-S-01
650 m³/h

7-G098-S-02
650 m³/h

7-G098-S-03
650 m³/h

7-G098-E-01
1100 m³/h

7-G098-E-02
1100 m³/h

7-G100-S-02
550 m³/h

7-G100-S-01
550 m³/h

7-G100-E-01
1100 m³/h

8-G114-E-01
100 m³/h

8-G115-E-01
100 m³/h

8-G118-R-01
400 m³/h

8-G113-E-01
150 m³/h

8-G113-S-01
100 m³/h

8-G118-S-01
250 m³/h

8-G112-S-01
150 m³/h

8-G108-S-01
150 m³/h

8-G116-S-01
450 m³/h

8-G109-S-01
100 m³/h

8-G109-E-01
150 m³/h

8-G134-S-01
150 m³/h

8-G110-E-01
100 m³/h

8-G111-E-01
100 m³/h

8-G134-E-01
200 m³/h

8-G120-R-01
1050 m³/h

8-G120-S-01
750 m³/h

8-G122-R-01
650 m³/h

8-G122-S-02
500 m³/h

8-G122-S-01
500 m³/h

8-G117-S-01
525 m³/h

8-G117-S-02
525 m³/h

8-G119-S-01
600 m³/h

8-G119-R-01
900 m³/h
(HV02)

8-G121-S-01
525 m³/h

8-G121-S-02
525 m³/h

8-G121-E-01
675 m³/h

8-G121-E-02
675 m³/h

HV01

HV02

Við loft ?

Pu

gegnum gat

500x150

300x150

150x300

NÚVERANDI BYGGING HÚS F

HLUTI IV

LYKILMYND

Nr.		Dags
B	Rauteikning	22.09.2005
A	HV stokkum bætt við og fleiri breytingar	12.04.2005
Nr.	Lýsing á breytingu	Dags

actavis

Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfirði
F-Verksmiðja – Stækkun
Loftræstikerfi
Grunnmynd – 1.Hæð – Hluti IV

Teikning nr.: IS1F-M02/04/07/08-01-205-B

Dags: 15.02.2005 | Kvarði 1:50 @ A1 | Verk nr.: 379

Skjalaheiti: 379-1H-loftræstikerfi.dwg

LAGNATÆKNI
Hönnunar- og ráðgjafarstofa FRV
Hamraborg 12, 200 Kópavogur, Ísland
sími+354-564 5252 fax+354-564 5251
lt@lagnatak.is http://www.lagnatak.is

Hannað: SÞ/AHS
Teiknað: SÞ/KHK
Yfirfarið:

Samþ.:

Kennitala: 100149-2749

28. jún. 2005