PRENTAÐ: 11. desember 2009 10:28:29 astah

TAFLA 7.1T2 — 400/230 N PE 50Hz

Q1 50A	-F1 63/0,5 A	-F1.1 16A	3x1,5mm² STR, 5x2,5mm² STR	LJÓS GÁMASVÆÐI
		-F1.2 16A	3x1,5mm² STR, 4x2,5mm² STR	LJÓS DÆLUR OG SÍUR
		-F1.3 16A	3x1,5mm² STR, 7x2,5mm² STR	LJÓS SANDSKILJUR
		-F1.4 16A	7x2,5mm² STR	LJÓS SANDSKILJUR
		-F1.5 16A	4x2,5mm² STR, 3x1,5mm² STR	LJÓS KJALLARI SANDSKILJUR
		-F1.6 16A	4x2,5mm² STR	LJÓS KJALLARI SÍUR OG DÆLUR
		-F1.7 16A	4x2,5mm² STR, 3x1,5mm² STR	LJÓS KJALLARI LOFTRÆSTING OG -PRESSA
		16A	4x2,5mm² STR	LJÓS KJALLARI DÆLUÞRÆR
Q2 50A	-F2 63/0,5 A	-F2.1 13A	3x1,5mm² STR	LJÓS TÖFLUHERB. SPENNARÝMI
		-F2.2 13A	3x1,5mm² STR, 4x1,5mm² STR	LJÓS FORSTOFA
		-F2.3 13A	3x1,5mm² STR, 4x1,5mm² STR	LJÓS KAFFIST. OG GANGUR
		-F2.4 13A	3x1,5mm² STR	LJÓS WC, FÖT SNYRTINGAR
		-F2.5 13A	3x1,5mm² STR	LJÓS STJÓRNRÝMI
		-F2.6 16A	3x2,5mm² STR, 3x1,5mm² STR	LJÓS ÚTI
		-F2.7 16A	3x2,5mm² STR	VINNULJÓS ÚTI
		-F2.8 16A	3x10mm² STR	GÖTULÝSING
		-F2.9 16A	3x10mm² STR	GÖTULÝSING AÐKOMA
Q3 50A	-F3 63/0,5 A	-F3.1 16A	3x2,5mm² STR	TENGLAR KJALLARI SANDSKILJUHLUTI
		-F3.2 16A	3x2,5mm² STR	TENGLAR KJALLARI LOFTRÆSTIKLEFI
		-F3.3 16A	3x2,5mm² STR	TENGILL KJALLARI LOFTPRESSA
		-F3.4 16A	3x2,5mm² STR	TENGILL KJALLARI ÞVOTTASTÖÐ
		-F3.5 16A	3x2,5mm² STR	TENGILL ÞVOTTASTÖÐ SANDSK. HITARI TENGISKÁP
		-F3.6 16A	3x2,5mm² STR	TENGILL ÞVOTTASTÖÐ SÍUR
		-F3.7 16A	3x2,5mm² STR	TENGILL ÞVOTTASTÖÐ GÁMASVÆÐI
-Q0 125A				
Q4 50A	-F4 63/0,03A	-F4.1 16A	3x2,5mm² STR	TENGILL TÖFLUHERB
		-F4.2 13A	3x2,5mm² STR	TENGILL SPENNARÝMI
		-F4.3 10A	3x1,5mm² STR	TENGIDÓ OFAN VIÐ SMÁSPENNUSKÁPA
		-F4.4 10A	3x1,5mm² STR	TENGILL ÍSSKÁPUR
		-F4.5 10A	3x1,5mm² STR	TENGILL KAFFIVÉL
		-F4.6 13A	3x1,5mm² STR	TENGILL ÖRBOFN
		-F4.7 13A	3x1,5mm² STR	TENGILL RÆSTING
		-F4.8 16A	3x1,5mm² STR	TENGLARENNA STJÓRNRÝMI
		-F4.9 16A	3x1,5mm² STR	TENGLARENNA STJÓRNRÝMI
Q5 50A	-F5 63/0,03 A	-F5.1 16A	5x2,5mm² STR	TENGILL KJALLARI ÞVOTTASTÖÐ
		-F5.2 16A	5x2,5mm² STR	TENGILL ÞVOTTASÖÐ SANDSKILJA
		-F5.3 16A	5x2,5mm² STR	TENGILL ÞVOTTASTÖÐ SÍUR
		-F5.4 16A	5x2,5mm² STR	TENGILL ÞVOTTASTÖÐ GÁMASVÆÐI
		-F5.5 16A	5x2,5mm² STR	HLAUPAKÖTTUR
		-F5.6 16A	5x1,5mm² STR	AKSTURSHURÐ GÁMASVÆÐI
		-F5.7 16A	5x2,5mm² STR	TENGILL OFN SKÓLPTÆMING
Q6 50A	-F6 63/0,03 A	-F6.1 16A	3x1,5mm² STR	HITABLÁSARAR SANDSKILJUHLUTI
		-F6.2 16A	3x1,5mm² STR	HITABLÁSARAR DÆLUR, SÍUR, GÁMASVÆÐI
		-F6.3 16A		TIL VARA
		-F6.4 16A		TIL VARA
		-F6.5 16A		TIL VARA
		-F6.6 16A		TIL VARA
		-F6.7 16A		TIL VARA

KVÍSL FRÁ TÖFLU T0.1
5x50mm² Al

PE N

Q7 50A — -F7 63/0,03 A

-F7.1 16A		TIL VARA
-F7.2 16A	3x2,5mm² STR	HITI ÞAKRENNUR
-F7.3 16A	3x2,5mm² STR	HITI ÞAKRENNUR
-F7.4 16A	3x2,5mm² STR	HITI ÞAKRENNUR
-F7.5 10A	3x1,5mm² STR	BRUNAKERFI
-F7.6 16A		TIL VARA
-F7.7 16A	3x1,5mm² STR	LOFTKÆLIKERFI Í AÐALTÖFLUHERBERGI
-F7.8 10A	3x1,5mm² STR	INNBROTSKERFI STÝRING HITA ÞAKRENNU

KLUKKA (ÁRSTÍMI)

Q8 50A — -F7 63/0,03 A

-F8.1 32A	5x4mm² STR	TENGILL 32A VIÐ SÍUN
-F8.2 32A	5x4mm² STR	TENGILL 32A VIÐ FITUDÆLU

Q9 50A — -F7 63/0,03 A

-F9.1 25A	5x4mm² STR	NEYÐARLOKA

35/3 10

SKÝRINGAR:

ALLUR BÚNAÐUR Í TÖFLU SKAL ÞOLA 10kA SKAMMHLAUPSSTRAUM.

TEIKNING Í SAMRÆMI VIÐ ARKITEKTATEIKNINGAR
dags: 2.2.10
undirskrift:
kt: 240448-2469

ÚTGÁFUFERILL

NR:	DAGS.:	SKÝRINGAR:	HA:	YF:	SÞ:
A	27.06.07	-F2.8 BÆTT VIÐ	EBÞ	PJ	
B	14.02.08	STRENGIR V.LÝSINGAR	KS	KS	
C	29.09.09	RAFHITUN TENGIKASSI	KS	HaM	
D	14.10.09	REYNDARTEIKNING	KS	HaM	

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: | NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:

MANNVIT
VERKFRÆÐISTOFA
GRENSÁSVEGI 1, 108 REYKJAVÍK, SÍMI: 422 3000, FAX: 422 3001
VEFFANG: www.mannvit.is NETFANG: mannvit@mannvit.is

HEITI VERKS:
DÆLU- OG HREINSISTÖÐ
HRAUNAVÍK, HAFNAFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
EINLÍNUMYND
TAFLA 7.1T2

DAGS.:	HANNAÐ /TEIKNAÐ:	TEIKNINGANÚMER:
28.04.06	KS ÁSH	R-008
MKV.: - A1	YFIRFARIÐ:	
SAMÞYKKT / KT:		VERKNÚMER: 2.041.130
		ÚTGÁFA: D

TÖLVUSKRÁ: F:\4073\Teikningar\Rafmönnun\Einlínumynd\R-008.dwg
© ALL APPROT OG ÁPRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HELDI, ER ÝMSÁ SKRÁÐ LÖG LEYFILÖNUNA.