



Samþykkt þann  
**19 JAN 2010**  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Ofnalisti dt=40°C				
Ofn Nr.	Staðsetning	Hitagjöf W	Lengd mm	Hæð mm
101	Bílgeymsla	2240	1800	600
102	Geymsla	600	1000	600
103	Geymsla	600	1000	600
104	Borðstofa/Eldhús	2400	3000	300
105	Borðstofa/Eldhús	960	1200	300
		6800		

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennh@isf.is		Staður <b>Glitvangur 11 Hafnarfirði</b>  Skýring Viðbygging, Hita- og Neysluvatnslagnir	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 19.01.10	Verknr. 13-09 Teikn.nr. 2-02