


# Grunnmynd 4.hæð

4.hæd



# Einlínumpyndir 4.hæð

TAFLA T1  
Íbúð 04-07 og 04-08  
IN 400/230V 50Hz

N1

GR.1 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Lítla báðið, anddyri og hol/gangur

GR.2 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Tengidós í lofti, þvottahús og bad

GR.3 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Hjóna- og barnáshverfi

GR.4 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Sjónvarpsherbergi og stofan

GR.5 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Eldhúsið

GR.6 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Tenglar í eldhúsi

GR.7 16A 3 1.5<sup>2</sup> X Orbylgjuófn

GR.8 16A 3 1.5<sup>2</sup> X Uppþvottavél

GR.9 16A 3 2.5<sup>2</sup> X Ofn

GR.10 16A 3 1.5<sup>2</sup> X Þvottavél

GR.11 16A 3 1.5<sup>2</sup> X Purkkari

GR.12 25A 3 4<sup>2</sup> X Eldavél

GR.13 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Smáspennuskápur

GR.14 10A 3 1.5<sup>2</sup> X Auka

PE

TÓFLU T11c

6<sup>2</sup> Bad

Verkheiti NORDURBAKKI  
11 abc 220 Hafnarfirði

Verkhlut/Verknúmer  
Raflagnir 4.hæð suðurendi

Blað.nr.	Dags.	Kvarði
11/30	10.des 2006	1:50

Yfirlitari  
*Sigurður Þórðarson*  
Hönnudur  
*Sigurður Þórðarson*  
Samræmingar hönnuður  
*Leifur*  
Breyling

A

Miðvangi 125 220 Hafnarfirði  
kt 700402-5090  
Sími 565 1846, fax 565 0940 gsm 898 0970

Finnlínurnum vndir 4 hæð