Samþykkt þann
16 FEB 2009
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

BÍLAGEYMSLA HÓLF A
55 STÆÐI 1208 m2
0001

GK: 3.70

Gólfniðurföll

1%

1%

GK: 3.70

JET FAN FRÁ NOVENCO EÐA SAMBÆRILEGT

REYKLOSUN OP 95x70 VIÐ LOFT

REYKLOSUN OP 95x70 VIÐ LOFT

LOFTRÆSIKASSI

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19

B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46

L= 5.10

GK 5.05

GK 3.55

3 HREP 16 x 20

UT

Einangrun í lofti undir íbúðum

Einangrun í lofti undir íbúðum

HREYFIH.

8.5%

JET FAN FRÁ NOVENCO EÐA SAMBÆRILEGT

JET FAN FRÁ NOVENCO EÐ

EI-90

Þaksvalir yfir

Þaksvalir yfir

Geymslur 0001–0016 (9.0 / 6.0 / 6.2 / 6.1 / 8.9 m2)

Geymslurými loftræst sem ein heild, op í veggjum.

0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060

Stigahús 9.2 m2

Brunastiga 6.7 m2

Lyfta 4,6 m2

Hjá vagnar 62.4 m2

Geymslur 0017–0039 (6.0 / 6.2 / 6.8 / 7.0 / 9.2 m2)

Ísrými 7.0 m2

26.5 m2

0.26 m2

1277 65 839 65 513 65 837 65 639 65 837 65

4113

H I

BREYTT : 15.05.2006
BREYTT : 24.06.2006
BREYTT : 07.07.2006
BREYTT : 19.06.2008

EFLA VERKFRÆÐISTOFA	TGVERK EHF	NORÐURBAKKI 23 og 25	Verkteikningar
	KJALLARI I-25A		
	DAGS: 24.04.2006	MKV: 1:50	2 02