

Málið 13/2 2009
Kristinn

- Allar pípur eru 20 mm og vír 5x1,5 mm². Þar af er tveir fjólubláir fyrir DALI ljósastýrikerfi.
- Öll mál eru í mm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
- Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
- Hæð tengla frá gólfi er 250 mm nema annað sé tekið fram.
- Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
- Hæð síma (S), tölvu (T) og loftnetstengla (L) er 250 mm.
- Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en hæð bjöllu (B) 2300 mm.
- Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
- Loftnetstenglar raðtengjast eins og sýnt er á teikningu og kemur endaviðnám í síðasta tengillinn í röðinni.
- Allir tölvutenglar eru tvöfaldir.
- Tölvulagnir skulu uppfylla CAT 5e. Staðal.
- Allir tölvutenglar tengjast beint í smáspennutöflu.
- Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 16A.
- Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu skal bil milli þeirra vera minnst 30 mm.
- Greinar er ekki í öllu tilfellum sýndar að töflu en eru þá merktar.
- Málhlutar lagna, tækja, bað og sturtubotna skulu jarðbindast vandlega.
- Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum hverju sinni.
- Öll tákni eru skv. staðli.
- Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
- Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingastofu og Póst og síma.

- ✕ Veggjós
- ✕ Loftdós
- ⌘ Tengill
- Rofi
- ⌘ Loftnetstengill
- ⌘ Tölvutengill
- ⌘ Símatengill
- ⌘ Reykskynjari
- ⌘ Hreyfiskynjari



010278 5979
Kristinn Benediktsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samþ.	Hannað Kristinn Benediktsson	Drekavellir 15 221 Hafnarfirði Skýringar	Ferli:	Sæti:		
							Fyrir:	Næsta:	MKV:	Útg: A
							Númer: 1	Dags: 24.01.2009		