



SNEIÐING A-A.

BYGGINGARLÝSING:

Allir eftirtaldir byggingarhlutar skulu uppfylla viðeigandi kröfur í byggingarreglugerð og reglugerð um eldvarnir. Allir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmiðju eða verkstæði skulu bera vottun skv. gr. 120 í byggingarreglugerð.

Húsið er 208.7 m² einbýlishús á 1 hæð með innbyggðri bílageymslu. Húsið er úr steinsteypu og einangrað að innan. Húsið verður pússað á hefðbundinn hátt utan og innan. Afmörkuð svæði verða með steinflisum og zetrusvið.

Þakið er einhalla þak úr hefðbundnum spennum sem klæddar eru með 25x150mm tréklæðningu og Isola Mestertekk þakpappa í flokki T. af viðurkenndri gerð. Þakhallinn er 4°. Þakið er einangrað með 200mm þakull/steinull með áföstum vindpappa. U-gildi þaks skal vera minnst 0,2.

Útveggir eru úr jámbentri steinsteypu einangraðir að innan á hefðbundinn hátt með einangrunarplasti og pússað utan á einangrun. Að utan verða útveggir pússaðir á hefðbundinn hátt, afmörkuð svæði verða klædd með steinflisum og Zetrusvið af viðurkenndri gerð. Einangrunargildi útveggja (U-gildi) skal vera minnst 0,4.

Undirstöður eru úr jámbentri steinsteypu og einangraðir að innan með 75mm einangrunarplasti með rúmpýngd 24kg.

Aðalgólf íbúðar og bílageymslu er úr steinsteypu. Í baðh. og þvottahúsi skulu vera vera gólfniðurföll og skal yfirborð þeirra vera vatnspétt skv. 80.4-90gr. Í bílageymslu skal vera gólfniðurfalli. Undir neðsta gólfni skal vera rakavamarlag og 75mm plasteinangrun.

Allir gluggar og oppnanleg fög eru framleidd í verksm. og hafa hvíta plastáferð. Allar útihurðir verða framleiddar í verksmiðju og hafa hvíta plastáferð. Allt gler skal vera tvöfalt k-gler skv. 180,3gr. í byggingarreglugerð. Innkeyrsluhurð í bílageymslu verður verksmiðjuframleidd hurð. Gluggakarmar skulu uppfylla kröfu í byggingarreglugerð varðandi svignun þ.e.a.s. 1/300 eða mest 8mm.

Frágangur lóðarí lóðarmörkum skal vera í samráði við nágranna og í samræmi við 68.gr. byggingarreglugerðar. Skipulag á lóð skv. tekn.03(Hæðarleiga lóðar).

Heitur pottur verður staðsettur við suðurhlíð, á heitum potti skal vera læst lok.

Frárennsli hitaveitu skal fara í regnvatnslögn og hámarkshitastig þess 20°C. Húsið verður hitað með hefðbundnu ofnakerfi.

Hirðing sorps fer fram við suðurhlíð hússinns.

Allir berandi byggingarhlutar skulu vera a.m.k. RE160 eða RE190 skv. 103.gr. nema annað sé tekið fram á teikningum. Allir veggfletir og loft íbúðar skulu vera í a.m.k.flokki 2.í bílag. skal loftklæðn. vera í flokki 1. veggir skulu vera RE160, og hurð á milli anddyns og bílageymslu skal vera EICS30. Handslökkvitæki af viðurkenndri gerð skal vera staðsett á áberandi stað skv. 113.B gr. í byggingarreglugerð. Reykskyngjarar skulu vera í íbúðinni og staðsettir á viðeigandi stöðum. Í eldhúsi skal vera eldvarnarteppi af viðurkenndri gerð og staðsett á áberandi stað. Þjörgunarop skulu vera í öllum svefnherbergjum skv. 103.10gr. fjöldi og stærð þeirra skal vera skv. byggingarreglugerð.

Öll uppgefin mál eru í mm.



HEITI: EINBÝLISHÚS VIÐ FLETTUVELLI 8, HAFNARFJ.

HEITI: SNEIÐING A-A.

HANNAÐ: HÓMEIRA GHARAVI

ÞORGEIR ÞORGEIRSSON

DAGS: 16.09.05

MKV.1:50

TEKN.NR.: V2

VERKEFNS NR.: 0508209

SAMPYKKT:

KENNITALA: 240657-5469

BYGGINGAR OG SKIPULAGSHÖNNUN ehf. kt:501000-2050 vsk:77344
SUDURLANDSBRÁUT 10, 108 RVK. S:588-8890 arkitektar@internet.is