# T2.1.1

-S0 3 80A — PE N

-F1 NEOZED 3 63 A — -LL1.1 4 63A/30mA — PE N

-S0 3 400A

+T1.0-F1 5X25Al

## T1.0

I>>

-F1 400 A 3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -F1.1.1 1 16 A | -X1: 1-5 | +T2.1.1-W1.1.1 5 X 2,5q NYM | Ljós matsalur DALI | |
| -F1.1.2 1 16 A | -X1: 6-10 | +T2.1.1-W1.1.2 5 X 2,5q NYM | Ljós matsalur DALI | |
| -F1.1.3 1 16 A | -X1: 11-15 | +T2.1.1-W1.1.3 5 X 2,5q NYM | Ljós matsalur DALI | |
| -F1.1.4 1 16 A | -X1: 16-20 | +T2.1.1-W1.1.4 5 X 2,5q NYM | Ljós búr, geymsla, eldhús: DALI | |
| -F1.1.5 1 16 A | -K1.1.5 1-2 (Kv1.1, allt af) | -X1: 21-25 | +T2.1.1-W1.1.5 5 X 2,5q NYM | Ljós setustofa:Kv1.1/allt af, líkamsrækt, búningsherb. konur |
| -F1.1.6 1 16 A | -K1.1.6 1-2 (Kv2.1, allt af) | -X1: 26-30 | +T2.1.1-W1.1.6 5 X 2,5q NYM | Ljós gangi: Kv2.1, allt af |
| -F1.1.7 1 16 A | | -X1: 31-35 | +T2.1.1-W1.1.7 5 X 2,5q NYM | Ljós sturtur/þurkur, vs karlar |
| -F1.1.8 1 16 A | -K1.1.8 1-2 (Viðveruskynjarar) | -X1: 36-40 | +T2.1.1-W1.1.8 5 X 2,5q NYM | Ljós búningsherb. karlar |
| -F1.1.9 1 16 A | | -X1: 41-45 | +T2.1.1-W1.1.9 3 X 2,5q NYM | Ljós öhrein föt, ræsting/geymsla |
| -F1.1.10 1 16 A | -K1.1.10 | -X1: 46-50 | +T2.1.1-W1.1.9 3 X 2,5q NYM | Skilti norðurhlið, stýrist af ljósúri |
| -F1.1.11 1 16 A | -K1.1.11 | -X1: 51-55 | | Til vara |
| -F1.1.12 1 16 A | -K2.1-2 (Kv1.1 (setustofa), Kv2.1 (gangur), allt af (F)) | | | |
| | | -X1: 56-62 | +T2.1.1-W1.1.12 7 X 1,5q Öflex | Kv2.1 |
| | Dali spennir — Ljósastýring | | | |
| | | -X1: 63-69 | +T2.1.1-W1.1.12 7 X 1,5q Öflex | Aðgangskerfi Kv1.1 - allt af |

-F2 NEOZED 3 63 A — -LL2.1 4 63A/30mA — PE N

| | | | |
|---|---|---|---|
| -F2.1.1 1 16 A | -X4: 1-3 | +T2.1.1-W2.1.1 3 X 2,5q NYM | Vinnutenglar eldhús |
| -F2.1.2 1 16 A | -X4: 4-6 | +T2.1.1-W2.1.2 3 X 2,5q NYM | Tæki eyja |
| -F2.1.3 1 16 A | -X4: 7-9 | +T2.1.1-W2.1.3 3 X 2,5q NYM | Vinnutenglar búr, uppþv. |
| -F2.1.4 1 16 A | -X4: 10.12 | +T2.1.1-W2.1.4 3 X 2,5q NYM | Tæki drykkjarhorn |
| -F2.1.5 1 16 A | -X4: 13.15 | +T2.1.1-W2.1.5 3 X 2,5q NYM | Tenglar matsal |
| -F2.1.6 1 16 A | -X4: 16.18 | +T2.1.1-W2.1.6 3 X 2,5q NYM | Tenglar setustofa |
| -F2.1.7 1 16 A | -X4: 19-21 | +T2.1.1-W2.1.7 7 X 2,5q NYM | Tölvutenglar |
| -F2.1.8 1 16 A | -X4: 22-24 | +T2.1.1-W2.1.8 3 X 2,5q NYM | Þriftenglar búningsklefa |
| -F2.1.9 1 16 A | -X4: 25-27 | +T2.1.1-W2.1.9 3 X 2,5q NYM | Hiti matsal |
| -F2.1.10 1 16 A | -X4: 28-30 | +T2.1.1-W2.1.10 3 X 2,5q NYM | Þjónustuborð |
| -F2.1.11 1 16 A | -X4: 31-33 | +T2.1.1-W2.1.11 3 X 2,5q NYM | Þjónustuborð |
| -F2.1.12 1 16 A | -X4: 34-36 | | Til vara |

-F3 NEOZED 3 63 A — -LL3.1 4 63A/30mA — PE N

| | | | |
|---|---|---|---|
| -F3.1.1 1 16 A | -X3: 1-3 | | Til vara |
| -F3.1.2 1 16 A | -X3: 4-6 | | Til vara |
| -F3.1.3 3 20 A | -X3: 7-11 | +T2.1.1-W3.1.3 5 X 4q NYM | Eldavél |
| -F3.1.4 3 20 A | -X3: 12-16 | +T2.1.1-W3.1.4 5 X 4q NYM | Gufuofn |
| -F3.1.5 3 20 A | -X3: 17-21 | +T2.1.1-W3.1.5 5 X 4q NYM | Uppþvottavél |
| -F3.1.6 3 16 A | -X3: 22-26 | | Til vara |

-F4 NEOZED 3 63 A — -LL4.1 4 63A/30mA — PE N

| | | | |
|---|---|---|---|
| -F4.1.1 1 16 A | -X4: 1-3 | +T2.1.1-W4.1.1 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |
| -F4.1.2 1 16 A | -X4: 4-6 | +T2.1.1-W4.1.2 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |
| -F4.1.3 1 16 A | -X4: 7-9 | +T2.1.1-W4.1.3 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |
| -F4.1.4 1 16 A | -X4: 10.12 | +T2.1.1-W4.1.4 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |
| -F4.1.5 1 16 A | -X4: 13.15 | +T2.1.1-W4.1.5 3 X 2,5q NYM | Þrifatenglar |
| -F4.1.6 1 16 A | -X4: 16.18 | +T2.1.1-W4.1.6 3 X 2,5q NYM | Handþurka |
| -F4.1.7 1 16 A | -X4: 19-21 | +T2.1.1-W4.1.7 3 X 2,5q NYM | Tenglar matsal |
| -F4.1.8 1 16 A | -X4: 22-24 | +T2.1.1-W4.1.8 3 X 2,5q NYM | Ískápur |
| -F4.1.9 1 16 A | -X4: 25-27 | +T2.1.1-W4.1.9 3 X 2,5q NYM | Frystir |
| -F4.1.10 1 16 A | -X4: 28-30 | | Til vara |
| -F4.1.11 1 16 A | -X4: 31-33 | | Til vara |
| -F4.1.12 1 16 A | -X4: 34-36 | | Til vara |

-F5 NEOZED 3 63 A — -LL4.1 4 63A/30mA — N PE

| | | | |
|---|---|---|---|
| -F5.1.1 1 16 A | -X5: 1-3 | | Til vara |
| -F5.1.2 1 16 A | -X5: 4-6 | +T2.1.1-W5.1.2 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |
| -F5.1.3 1 16 A | -X5: 7-9 | +T2.1.1-W5.1.3 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |
| -F5.1.4 1 16 A | -X5: 10-12 | +T2.1.1-W5.1.4 3 X 2,5q NYM | Tenglar líkamsrækt |

-F6 NEOZED 3 63 A — N PE

| | | | |
|---|---|---|---|
| -F6.1 3 20 A | -X6: 1-5 | +T2.1.1-W6.1.1 5 X 2,5q NYM | Til vara |
| -F6.2 1 20 A | -X6: 6-8 | +T2.1.1-W5.1.2 3 X 2,5q NYM | Til vara |

Hönnuður:

ARI, HAS

Yfirfarið:

---

Samþykkt: Davíð Sölvason kt: 100356-3339

Breytingar:

B1: 10.10.2008 - Ljósastýring og lyfta
B2: 12.12.2008 Skilti ofl.
---
---
---
---
---
---
---

Aðalhönnuður:

Héðinn
Gjáhella 4
221 Hafnarfjörður

Einlínumynd
T2.1.1
Mkv: Enginn


VERKFRÆÐISTOFA
Grensásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rts.is


Aðili gæðavottun skv BS EN ISO 9001:2000
FS 88744

32-2166-1- 021101 B2
03.04.2008

Mælistika cm 0 5 10 15 20