







Lágspennu lausataug frá spenni að ljósi þarf að vera hitaþolin.
Varast skal að nota ljósdeyfa frá öðrum framleiðanda.
Einungis skal nota elektróníska ljósdeyfa.

10 - 40W spennir
stærð:73 x 35,5 x 18mm
takmörkun á lengd snúru: 2m

20 - 70W spennir
stærð:49 x 48 x 28mm
takmörkun á lengd snúru: 2m

20 - 105W spennir
stærð:176 x 42 x 32mm
takmörkun á lengd snúru: 2m



RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

RAFTEIKN

SLÓÐ	C:\VERK\FJÓLUÁS 34\MYNDIR\			
TEIKNAÐ	Þór	ÚTG		KENNITALA
YFIRF	Þór	DAGS	07 08	211261-3749
DAGS	Júní ´08	NAFN	Þór	SAMÞYKKT

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
Þór Stefánsson, Rafteikn 25.7.2008 11:26 Raflagnir-1296.dwg

VERKHEITI
Fjóluás 34, Hafnarfirði

VERKHLUTI
Filegranplötur

KVARÐI 1:50
ÚTPRENTAÐ: 25.7.2008 11:27:11
SÍÐAST VISTAÐ: 25.7.2008 11:22:44
BLAÐ 5 af 5
VERKNÚMER: 1296-2007-160