TENGIKASSI VIÐ VATNSINNTÖK UM 220x120x80

ø1x10

VATNSINNTÖK

ø16 16mm²

STEYPUJÁRN 2xø8

SÖKKULSKAUT NEÐSTU JÁRN Í SÖKKLI SAMTENGIST MEÐ VÍRALÁSUM

PEN

N

SKAMMHL.BR.

kWh

-QF00

400/160-400A (315A)
ICU 36kA

HEIMTAUG HS. 315A
2xø110

-QF01 63A/45-63A ICU 36kA — 5x16 — AÐ TÖFLU -AT1

-QF02 63A/45-63A ICU 36kA — 5x16 — AÐ TÖFLU -AT2

-QF03 63A/45-63A ICU 36kA — 5x16 — AÐ TÖFLU -AT3

-QF04 63A/45-63A ICU 36kA — 5x16 — AÐ TÖFLU -AT4

-QF05 63A/45-63A ICU 36kA — 5x16 — AÐ TÖFLU -AT5

-QF06 50A/35-36A ICU 36kA — 5x6 — AÐ TÖFLU -A11

-QF07 50A/35-36A ICU 36kA — 5x6 — AÐ TÖFLU -A12

-QF08 250/100-200A ICU 36kA — 4x150Ál/50 — FRÆSARI 100kW

-QF09 100/40-80A ICU 36kA — 5x35 — KRANI 22,3kW

-QF010 63/45-45A ICU 36kA — 5x16 — KRANI 12,3kW

-FA11 63/0,03A

-QF11 C 6 A — 5x1 — b
-QF12 C10 A — 12x1 — a,b,c,d,e,f
-QF13 C10 A — 12x1 — a,b,c,d,e,f
-QF14 C10 A — 5x1 — a,b
5x1,5mm² — HLIÐARLÝSING AUSTAN
5x1,5mm² — HLIÐARLÝSING VESTAN
3x1,5mm² — TÆKNIRÝMI

-QF011 63/45-63A ICU 36kA

-FA11 63/0,03A

-KM1 16A -AC3 — -QF21 C10 A — 5x1,5 — LÝSING NORÐ-AUSTAN
-KM2 16A -AC3 — -QF22 C16A — 5x2,5 — LÝSING SUÐ-AUSTAN
-KM3 16A -AC3 — -QF23 C10A — 5x1,5 — LÝSING NORÐ-VESTAN
-KM4 16A -AC3 — -QF24 C10 A — 5x1,5 — LÝSING SUÐ-VESTAN

SÓLÚR
VALROFI Í TÖFLUHURÐ

-KM5 26A -AC3 — -FA11 C 25 A 40/0,03A — O,I,S — -QF11

-QF31 C10 A — 5x1,5 — ÚTILJÓS
-QF32 C10 A — 3x1,5 — ÚTILJÓS SUNNAN

-QA11 C 10 A — 3x1,5 — SMÁSPENNA

SAMB. VAR OG LEKASTRAUMSROFI

-FA12 63/0,03A

-QF41 C 10 A — 5x1,5 — Hurð
-QF42 C 10 A — 5x1,5 — Hurð
-QF43 C 10 A — 5x1,5 — Hurð
-QF44 C 10 A — 5x1,5 — Hurð

-QF012 63/45-63A ICU 36kA

-QF013 63/45-63A ICU 36kA — 5x10 — LOFTRÆSTI OG HITAKERFI

-QF014 63A/45-36A ICU 36kA — 5x10 — AÐ TÖFLU -A13

TAFLA -A10

-FA01 63/0,03A

B 32 A — 5p.63A
B 16 A — 5p.32A
B 16 A — 5p.16A
B 16 A — 3p.16A
B 16 A — 3p.16A
B 16 A — 3p.16A

TAFLA -AT1 TIL -AT5 (TENGLATAFAL)

-FA11 40/0,03A

-QF11 B 10 A — 2 g,h — 5x1,5 — g,h,i — LOFTLJÓS
-QF12 B 10 A — i — Ø16 4x1,5 — LOFTLJÓS
-QF13 B 16 A — Ø16 3x2,5 — TENGILL
-QF14 B 16 A — Ø16 3x2,5 — TENGILL
-QF15 B 16 A — Ø16 3x2,5 — TENGILL

TAFLA -A11

-QS01 63 A

-FA11 63/0,03A

-QF11 B 10 A — Ø16 4x1,5 — LJLÓS ANDDYRI-SKRIFST.
-QF12 B 10 A — Ø16 4x1,5 — LJÓS GEYMSLA-VS.
-QF13 B 10 A — Ø20 3x1,5 — TENGLAR VS.-SKRIFST.
-QF14 B 10 A — Ø20 3x1,5 — TENGLAR VS.-SKRIFST.
-QF15 B 10 A — Ø20 3x1,5 — TENGLAR VIÐ ÚTIDYR

-FA21 40/0,03A

-QF21 B 10 A — Ø16 4x1,5 — LJLÓS KAFFISTOFA
-QF22 B 10 A — Ø16 4x1,5 — LJÓS GEYMSLA-VS. OG GANGUR
-QF23 B 10 A — Ø20 3x1,5 — UPPÞVOTTAVÉL
-QF24 B 10 A — Ø20 3x1,5 — ÖRBYLGJUOFN
-QF25 B 10 A — Ø20 3x1,5 — TENGLAR KAFFISTOFU

-QA11 C 6 A — Ø16 3x1,5 — BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

SAMB. VAR OG LEKASTRAUMSROFI

TAFLA -A12

-FA11 63/0,03A

-QF11 C 32 A — Ø20 5x6 — 5p 32A — Þvottavél
-QF12 C 32 A — Ø20 5x6 — 5p 32A — Þvottavél
-QF13 C 16 A — Ø16 3x2,5 — M — Útsogsblásari

TAFLA -A13

EINLÍNUMYND.DWG

3/40

ÚTGÁFUFERILL

ÚTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF	SAMÞ:
A	05.03.08			
B	25.03.08	ÝMSAR BREYTINGAR	AJS	
C	31.07.08	Töflu -A13 bætt við, -A10 og -A12 breytt	IS	ÁJG

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 05.03.08
NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: SIGURÐUR ÞORVALDSSON 141250-4189
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf
Síðumúli 1, 108 Reykjavík
Sími 560 5400, Fax 560 5410, Netfang vji@vji.is, Veffang www.vji.is

HEITI VERKS:

MELABRAUT 23
HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:

RAFLAGNIR
EINLÍNUMYND

LÁGSPENNUTEIKNINGAR

MKV:	VERKNR: 5508-600	NR. TEIKNINGAR: A-001	ÚTGÁFA: C
HANNAÐ: ÁJG	TEIKNAÐ: MH	YFIRFARIÐ: ÁJG	BLAÐNÚMER: 16

NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA: ÁRNI J. GUNNLAUGSSON 151148-3959
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 30.03.09
UNDIRSKRIFT SAMÞYKKJANDA: