



Vatnsúðakerfi, Rúmmynd, 1:50

SKÝRINGAR

Vatnsúðarar
 Vatnsúðarar (sprinklerhausar) skulu vera úr kopar og með glerkúlu Standard Response K-gildis 80. Opnunarhiti úðara er 68 / 74°C. Setja skal upp skáp fyrir varaúðara 24 stk með lykli sem passa á viðkomandi úðastúta. Fjarlægð úðastúta frá lofti skal vera 80-150mm.

Lagnir
 Þvermál lagna sjá rúmmynd. Setja skal tæmikröna í alla lögpunkta og lofttæmingu í alla hápunkta kerfisins. Lagnir skulu halla að tæmingu með 2% halla. Greinilagnir skal aðeins tengja öfan á eða í hlið stofna.

Stofnilagnir og dreifilagnir skulu enda með "T" með loki eða tappa til útskolunar. Upphengjur skulu vera úr óbrennanlegum efnum og af vörðkenndri gerð.

Allar pípur skulu festa vandlega og bil milli festinga skulu vera mest.
 Pípur 50 mm og grennri 2,5 m
 Pípur 65 og 80 mm 3,5 m
 Pípur 100 mm 4,0 m

Slökkvikerfið skal þrýstiprófað með köldu vatni við 1.0 MPa (10 bar) þrýsting. Þrýstingur skal standa í 24 klst. án þess að falla. Lagnir skal skæfa vandlega út fyrir prófun.

Heimæð skal skuluð út með amk. 3,1 m/sek. rennslihraða fyrir tengingu við úðakerfi. Fyrir prófun skal setja allar merkingar sem krafist er í reglugerð um slökkvialagnir. Prófun fer fram undir eftirliti slökkviliðsins og eftir fyrir málum Brunamálast.

LACNAEFNI:
 Pípur skulu vera svartar stálpípur (Din 2440). Pípur grennri en 50 mm skulu tengja með skrúfudum tengistykkjum. Aðrar pípur skulu tengja með "GRUVLOK" boltudum tengum með gummipöttingu.

HÖNNUNARFORSENDUR:
 IST EN 12845:2004

ÁHÆTTUFLOKKUR:
 Ordinary hazard group 2

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
B1	Breytingar gerðar samkv. athugasemdaslistu frá 10.04.06	20. 05. 06	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 100051-2520 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími 555-4000, 801-8851 Netfang sveinh@sil.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfirði Skýring Vatnsúðakerfi, Rúmmynd		
Hannað / Teiknað	Kvartál	Dagsetning	Verkr.	Teikn.n.
	1:50	10. 7. 06	44-04	2-19