

Sampykkt þann ,
18 JUL 2012

Byggingafulltrúinn / Hafnarfirði
F.h. Sigurður Stelnar Jónasson

BYGGINGALÝSING:

BREKKUÁS 27 HAFNARFIRDI
landnr.: 207402
matsh.: 01
Stadgr.: 1400-01-14100270

Húsið er byggt upp sem steinsteypt einingarhús. Eininger verða vottaðar samlokueiningar með 70mm védurkápu, 100mm steinullareinangrun og 100-130mm berandi vegg að innanverðu. einingar koma frá vottaðri einingarverksmyðju og skilast vottun með burðaposteikningum. Berandi innveggir verða steinsteyptir. Milliplata verður stáðsteypt og jánabundin skv. teikningum verkfræðinga.

Að utan verður húsið sallað, þó verður þverveggur undir. Þak er tvíhalla mænisþak, létt byggt. Þak verður klætt lituðu bárustáli. Þak skal einangra með 200 mm steinull milli sperra, burðarbíti í stofu verða Kerto limtré eða stálbítu í samræmi við verkfræðihönnun.

Undir jarðplötum verður einangráð með 75mm 24kg/m³ plasteinangrun. Sökklar verða einangraðir að utnverðu með 50mm steinullar- mýrplótum og mýrad utaná.

Einangrun hússins er eftirfarandi:

U - gildi þaks skal vera. 0,2
U - gildi útveggja skal vera. 0,4
U - gildi golfsplótu skal vera. 0,3

Vegið meðaltal glugga skal vera 2,0 og hurða 3,0

Allir gluggar hússins skulu vera með tvöföldu k. gleri.

Allar klæðningar hússins skulu að minnsta kosti vera klæðningar í flokki II þó skulu klæðningar í bilskúr vera í flokki I.

Loftræsa skal öll gluggalaus rými hússins.
Húsið skal að öllu leiti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Í stofu verður komið fyr lokudu, verksmíðjuframleiddu eldstaði eða kaminu sem er hitaeinangráð og útfærður í samræmi við 192. gr. byggingarreglugerðar, og leiðbeiningar Brunamálastofnunar ríkisins. Búnaður (eldstaði og fylgihlutur) skulu vera viðurkenndur Brunamálastofnun.

Byggt verður utanum arin-unit með blikkstöðum, 50mm steinullareinangrun og klætt af með tvöföldu gipsi. Skorsteinsrör frá armi er tekjð út úr vegg og liggur utanhus uppfrír þak. rörð skal hitaeinangra með 2x25mm vixl lagðri steinullareinung 100kg/m³, þannig að yfirborðshiti verði ekki meiri en 60°C, og hún væfin með zinkhlúðum virða virneti og altt klætt af með vánsheldri ryðfírrí stál klæðingu. Öll smíði, frágangur og uppsetning skal vera í samræmi við 193. gr. byggingarreglugerðar og leiðbeiningar brunamálastofnunar ásamt RB blaði.

Húsið verður upphitað með gólfgeisla.

Staðsettja skal handslökkytæki og reykskynjara í samræmi við gildandi reglugerðir frá eldvarmareftirliti.

Snjóbræðsla verður í göngustig og bílastædi framan við bilskúr.

Frágangur lóðar við lóðarmörk skal vera í fullu samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.

Breyting sem sótt er um 2012:

Hús stækkað, með því að byggja inní skot á suðurhlíð, stækken brúttó; neðri hað 12,85m² efri hað 12,96m² Stækken alls 25,81m²

Byggingaresni veggja er steinsteypa þússadr að utna og einangraðir að innan með 100mm plasteinangrun og mýrad. Undirstöður og botnpata stáðsteypt. Milligolfsplar staðsteypt, annar frágangur í samræmi við annað í húsinu.

Brúttó flatafmál húss stækkar úr 357,8m² í 376,5m² stækken = 13,70m²
Brúttó rúmmál húss stækkar úr 1.179,1m³ í 1.273,3m³, stækken = 91,60m³
Birt flatafmál húss stækkar úr 350,6m² í 376,5m², stækken = 25,6m²

Nýtingarhlutfall fer úr 357,8/675,7=0,529 í 376,5/675,7=0,557

1* Stækken á húsi á neðri- og efirhléð.

Ónyx ehf			Brynjár Danielsson Byggingarfrír. Skjólsolum 9 201 Kópavogi Sími: 861 5655 Fax: 587 2610 Netfang: onyx@simnet.is
nr.	Breyting.	af	dags
1	1*	BD	19.06.12
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
VERKEFNI BREKKUÁS 27 HF			DAGS Nón 06 TEIKNAD AF. BRYNJAR
TEIKNING. Aftöðumynd og byggingalýsing			TEIKN nr. A103
YFIRFARIN OG SAMPYKKT.			Kt. 09.04.67-5229
MELIKVARDI. 1.500			
Öll mað á tekuringum eru innan			0,0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000m