




Nánari staðsetning á yfirstraumsristum RY1 og RY2 kemur fram á teikningum arkitekta.

Ø250  
50 mm frá lofti  
Innblástur er um gúmmítúbur, stærð og fjöldi reðst af kasthengi loftmagni Sjá líð 34 á tekn. 2.31.

Ø250  
50 mm frá lofti  
Innblástur er um gúmmítúbur, stærð og fjöldi reðst af kasthengi loftmagni Sjá líð 34 á tekn. 2.31.



Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Yr.	Sp.

**AJM-Lagnahönnun**  
 Arnar J. Magnússon,  
 Löngumýri 26, 210 Garðabæ,  
 s. 65 73 12 - fax. 65 73 12.

HVALEYRARSKÓLI, 2. ÁFANGI			
LAGNIR LOFTRESILAGNIR GRUNNMYND MIDHLUTA, OFAN GÓLFIS			
Dagsetning	Vers. nr.	Teikn. nr.	Mæskvarð
21.04.1994	94.01	2.36 -	1:100

Handwritten signature: *Arnar Magnússon*