

Frárennsli: Sökklar – Grunnmynd. 1:50.

## SKÝRINGAR:

 Samþykkt þann  
21 SEP 2011   
Byggingarann i Hafnarfirði  
Elin Hölfur S. Gunnlaugsson

## ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm.

Stærðir á pípum er innra þvermál.

Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögn eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.).

Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskan staðal ÍST 65 um frárennslislagnir.

Sé um útboðsverk að ræða vísat einnig til verklysingar.

Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur.

Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drenmöl ( þ.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drenmöl.

Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.

PÍPUR Í GRUNNI.	
— — — —	Táknar skólplögn.
— — — —	Táknar regnvatnslögn, pökkuð.
— — — —	Táknar regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkuð.
— — — —	Táknar jarðvatnslögn, óþökkuð lögn.

EFNI Í PÍPUR.

ST Táknar steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmíhringi eða hamp og múrlögun).

P/PL Táknar plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkenndum efnum).

J Táknar pottpípur.

BRUNNAR:

BR Táknar brunn ( þvermál og efni tekið fram ). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keilu efst.

Brunnar á skolplögn skulu vera með botnrásum ( ísteptyr rör eða steyptar rásir ).

Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útreppnslistkóta.

I H(ST) Táknar lokhrað á steinstevntu loki

LH(J) Táknar lokhað á steypujárnsloki

TÁKN Á TÆKJUM·

STN	(Stofn) Táknar frárennslistofn.
EV	Táknar eldhúsvask.
SV	táknar skolvask (ræstivask).
UV	Táknar uppbvottavél.
ÞV	Táknar Þvottavél.
ÞU	Táknar þurkara.
HL	Táknar handlaug.
BK	Táknar baðker.
STB	Táknar sturtubotn.
BI	Tákknar skolskál.
VS( )	Táknar vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
GN	Táknar gólfniðurfall.
GNH	Táknar gólfniðurfall með hliðarinnátengingu.
ÚT	Táknar úlloftun af stofni.
ÞN	Táknar þakniðurfall.
SN	Táknar svalarniðurfall.
NF	Táknar niðurfall með 20x20 cm göturist.
NLF	Táknar niðurfall af lítum með Ø250 mm rímlarist.

Skýringar:  
Allar plastlagnir utanhúss skulu vera Dregg eða samb.

**TÓV**

Öðinsgötu 7  
101 Reykjavík  
Netfang: [tov@to.is](mailto:tov@to.is)  
Sími: 510 2211      Fax: 510 2211

---

Verkefni: Álfaskeið 16, Hafnafirði.

Hönnun: VÍFILL ODDSSON  
kt. 101237-3629  
  
GUSTA夫 VÍFILSSON  
kt. 291163-5069

VERKFRAÐINGUR  
FVF1 - FRV

VERKFRAÐINGUR  
FVF1

Aritun aðalhönnuðar