

INNTAK VATNSVEITU



FRÁGANGUR LAGNA UNDIR OG Í SÖKKULVEGG

GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKLUM, ÁÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR.



LEIÐSLUSKURÐIR PLASTRÖRA

BURÐARGETA PLASTRÖRA T... AÐ STANDAST NOTALAG AUK ÞUNGANS AF JARÐLAGINU SEM YFIR LEIÐSLUNNI LIGGUR RÆÐST EINGÖNGU AF HVAÐ VEL SANDUR ER ÞJAPPAÐUR KRINGUM RÖRIN ÞESS VEGNA SKAL VANDA MÖÐG ÞJÖPPUN ÞAR SEM HÆTTA ER Á UMFERÐARÁLAGI



TÁKN FYRIR GRUNNLAGNIR

SKOLPLÖGN

REGNVATNSLÖGN

REGNVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN

JARÐVATNSLÖGN



JARÐVATNSLAGNIR

TIL SÍUNAR Á JARÐVATNI SKAL NOTA MÖL STÆRÐ 0,7 - 3 CM (DRENMÖL) SETJA SKAL STRIGA EÐA HLIÐSTÆÐ EFNI YFIR MÖLINA TIL VARNAR ÞVI AÐ MOLD EÐA FINN SANDUR BERIST Í LÖGNINA

ÚTGRÖFTUR

ÚTGRÖFTUR FYRIR LEIÐSLUM SKAL EKKI VERA DÝPRI EN BOTN UNDIRSTAÐA. EF NAUÐSYNLEGT ER AÐ LEGGJA LEÐSLUR DÝPRA EN UNDIRSTÖÐUR VERÐUR AÐ LEGGJA LEÐSLUNA ÞAÐ LANGT FRÁ UNDIRSTÖÐUM, AÐ ÁSETA ÞEIRRA SÉ ÖRUGG HLUTFALL MILLI DÝPTAR OG FJARLÆGÐAR SKAL EKKI VERA MEIRA EN 1:2



SAFNBRUNNUR

BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG REGNVATN FRÁRENNSLISPÍPA SKAL VERA AMK. 150 CM FRÁ YFIRBORÐI JARÐVEGS

HAFNARFJARÐARÐÆR
04 MAR 1993
BYGGINGAFULLTRÚINN

BR.NR	DAGS	EÐLI BREYTINGAR	SIGN.

ÁLFHOLT 18 HAFNARFIRÐI

ALMENNAR SKÝRINGAR, FRÁRENNSLISLAGNIR OG INNTAK VATNSVEITU

DAGS	FEB '93
HANNAÐ	
TEIKNAÐ	
VERK NR.	9308
BLAÐ NR.	2 - 01

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.

STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751