VERK:ALFHOLT 2C HAFNARFIRDI

OFNASKRA KJALLARI t = 40°C

| Nr. | Staður | Þörf Wött | Þörf kcal/h | Hæð max | Lengd max | A-[redacted]-C B-[redacted]-D | Ofn-loki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | STIGAHÚS | 800 | 688 | 700 | 2100 | A D | FJVR 10 |
| 0.02 | GANGUR | 800 | 688 | 600 | 1200 | A B | FJVR 10 |
| 0.03 | GEYMSLA | 500 | 430 | 600 | 700 | C D | FJVR 10 |
| 0.04 | GEYMSLA | 400 | 344 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 0.05 | GEYMSLA | 400 | 344 | 600 | 700 | C D | FJVR 10 |
| 0.06 | GEYMSLA | 650 | 559 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 0.07 | GEYMSLA | 400 | 344 | 600 | 700 | C D | FJVR 10 |
| 0.08 | GEYMSLA | 400 | 344 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| | SAMT: | 4350 W | 3741 kcal/h | | | | |

ÁÐUR EN GENGIÐ ER FRÁ OFNAPÖNTUN SKULU BYGGINGAFRÆÐINGUR OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐIÐ OG ATHUGA OFNASTÆRÐIR OG AFKASTAGETU OFNA

VERK:ALFHOLT 2C HAFNARFIRDI

OFNASKRA 1 HÆÐ t = 40°C

| Nr. | Staður | Þörf Wött | Þörf kcal/h | Hæð max | Lengd max | A-[redacted]-C B-[redacted]-D | Ofn-loki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | STIGAHÚS | 1200 | 1032 | 600 | 1000 | C D | FJVR 10 |
| 1.02 | GEYM/ÞV | 400 | 344 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 1.03 | HERBERGI | 800 | 688 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 1.04 | HERBERGI | 700 | 602 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 1.05 | HJÓN | 1100 | 946 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 1.06 | BAÐ | 500 | 430 | 600 | 700 | C D | FJVR 10 |
| 1.07 | STOFA | 2300 | 1978 | 400 | 2900 | A D | FJVR 10 |
| 1.08 | ELDHÚS | 1200 | 1032 | 600 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 1.09 | GEYM/ÞV | 400 | 344 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 1.10 | ELDHÚS | 1200 | 1032 | 600 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 1.11 | STOFA | 2300 | 1978 | 400 | 2900 | B C | FJVR 10 |
| 1.12 | BAÐ | 500 | 430 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 1.13 | HJÓN | 800 | 688 | 700 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 1.14 | HERBERGI | 800 | 688 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| | SAMT: | 14200 W | 12212 kcal/h | | | | |

ÁÐUR EN GENGIÐ ER FRÁ OFNAPÖNTUN SKULU BYGGINGAFRÆÐINGUR OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐIÐ OG ATHUGA OFNASTÆRÐIR OG AFKASTAGETU OFNA

VERK:ALFHOLT 2C HAFNARFIRDI

OFNASKRA 2 HÆÐ t = 40°C

| Nr. | Staður | Þörf Wött | Þörf kcal/h | Hæð max | Lengd max | A-[redacted]-C B-[redacted]-D | Ofn-loki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | STIGAHÚS | 0 | 0 | | | | |
| 2.02 | GEYM/ÞV | 400 | 344 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 2.03 | HERBERGI | 800 | 688 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 2.04 | HERBERGI | 700 | 602 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 2.05 | HJÓN | 1100 | 946 | 700 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 2.06 | BAÐ | 500 | 430 | 600 | 700 | C D | FJVR 10 |
| 2.07 | STOFA | 2300 | 1978 | 400 | 2900 | A D | FJVR 10 |
| 2.08 | ELDHÚS | 1200 | 1032 | 600 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 2.09 | GEYM/ÞV | 400 | 344 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 2.10 | ELDHÚS | 1200 | 1032 | 600 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 2.11 | STOFA | 2300 | 1978 | 400 | 2900 | B C | FJVR 10 |
| 2.12 | BAÐ | 500 | 430 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 2.13 | HJÓN | 800 | 688 | 700 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 2.14 | HERBERGI | 800 | 688 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| | SAMT: | 13000 W | 11180 kcal/h | | | | |

ÁÐUR EN GENGIÐ ER FRÁ OFNAPÖNTUN SKULU BYGGINGAFRÆÐINGUR OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐIÐ OG ATHUGA OFNASTÆRÐIR OG AFKASTAGETU OFNA

VERK:ALFHOLT 2C HAFNARFIRDI

OFNASKRA 3 HÆÐ t = 40°C

| Nr. | Staður | Þörf Wött | Þörf kcal/h | Hæð max | Lengd max | A-[redacted]-C B-[redacted]-D | Ofn-loki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | STIGAHÚS | 0 | 0 | | | | |
| 3.02 | GEYM/ÞV | 430 | 370 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 3.03 | HERBERGI | 850 | 731 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 3.04 | HERBERGI | 750 | 645 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| 3.05 | HJÓN | 1200 | 1032 | 700 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 3.06 | BAÐ | 550 | 473 | 600 | 700 | C D | FJVR 10 |
| 3.07 | STOFA | 2500 | 2150 | 400 | 2900 | A D | FJVR 10 |
| 3.08 | ELDHÚS | 1300 | 1118 | 600 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 3.09 | GEYM/ÞV | 450 | 387 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 3.10 | ELDHÚS | 1300 | 1118 | 600 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 3.11 | STOFA | 2500 | 2150 | 400 | 2900 | B C | FJVR 10 |
| 3.12 | BAÐ | 550 | 473 | 600 | 700 | A B | FJVR 10 |
| 3.13 | HJÓN | 850 | 731 | 700 | 1300 | C D | FJVR 10 |
| 3.14 | HERBERGI | 850 | 731 | 700 | 1300 | A B | FJVR 10 |
| | SAMT: | 14080 W | 12109 kcal/h | | | | |

ÁÐUR EN GENGIÐ ER FRÁ OFNAPÖNTUN SKULU BYGGINGAFRÆÐINGUR OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐIÐ OG ATHUGA OFNASTÆRÐIR OG AFKASTAGETU OFNA

19 JUN 1990 HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

| BR.NR. | DAGS | EÐLI BREYTINGAR | SIGN. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ÁLFHOLT 2 HAFNARFIRÐI

OFNASKRÁ

MÆLIKV.

DAGS. APRÍL '90

HANNAÐ

TEIKNAÐ

VERK NR. 9007 C

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.

STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751

BLAÐ NR. 2-10C