Skráningartafla: Völuskarð 1
Landeignanúmer: 214703
Matshlutanúmer: 01

Prenta

Skrásetjari: Smári Björnsson
Kennitala: 100275-5899
Útgáfa: 5.00 **Dags.:** 6.6.2021

Samþykkt þann 30. JÚNÍ 2021
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Uppskipting og lýsing / **Stærðir**

D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D13 Birt flatarmál m²	D14 Reiknitala skiptarúmmáls	D15 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			326,6	0,0	0,0	0,0	326,6	0,0			1.077,7	283,8	326,6		881,166
		Botn											65,3				
	01	**1. Hæð**			326,6	0,0	0,0	0,0	326,6	0,0			1.012,4	283,8	326,6		
A	0101	**íbúð**	N	0101	131,6				131,6		2,79	3,34	403,4	114,4	131,6	3,07	351,208
A	0102	**íbúð**	N	0102	131,6				131,6		2,79	3,34	403,4	114,4	131,6	3,07	351,208
A	0103	**bílskúr**	B	0103	31,7				31,7		3,15	3,34	102,9	27,5	31,7	3,25	89,375
A	0104	**bílskúr**	B	0104	31,7				31,7		3,15	3,34	102,9	27,5	31,7	3,25	89,375

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignar-hald	Notkun texti	Y-eignarhald	Notkun texti	Reikni-regla	Eignarhlutur

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³ án sameignar	Séreign og sameign m³
0101	**íbúð**	131,6	351,208	351,208
0102	**íbúð**	131,6	351,208	351,208
0103	**bílskúr**	31,7	89,375	89,375
0104	**bílskúr**	31,7	89,375	89,375
	Alls	**326,6**	881,166	**881,166**

Varmatapsútreikningur — Völuskarð 1 — Dags. 6.6.2021 — Nafn Smári Björnsson

Reiknað varmatap húss — ΔT 35

	Þykkt einangr. mm	m2	ΔT		W/m2°K	W	W/K
Steyptir veggir ein/inn/múr	125		35		0,29		
Steyptir veggir	100	262,0	35	9170	0,36	3301	94,32
Gluggar		48,2	35	1687	1,10	1856	53,02
Hurðir		18,8	35	658	1,00	658	18,80
Þak, þurreinangrun	200	330,0	35	11550	0,16	1848	52,80
Gólf á fyllingu	100	326,0	15	4890	0,25	1223	34,93
						8885	253,87
Kuldabrýr		m					
Lár.kuldabr. Við plötuskil		75,0	35	2625	0,83	2179	62,25
Lóðr. Kuldabr. Við útv/innv.			35		0,83		
Kuldabr. Við svalir		7,1	35	248,5	0,83	206	5,89
Kuldabr. Við glugga		156,7	35	5484,5	0,04	219	6,27
Kuldabr. Við hurðir		8,2	35	288,4	0,04	12	0,33
Sökkull undir útvegg (ein. að innan)		60,3	35	2110,5	0,48	1013	28,94
Sökkull undir innvegg		9,0	15	135	0,46	62	1,77
						3691	105,46

Kröfur byggingareglugerðar — Reiknað varmatap húss — ΔT 35

	m2	ΔT		W/m2°K	W
Steyptir veggir ein/inn/múr		35		0,40	
Steyptir veggir	262	35	9170	0,40	3668
Gluggar	48,2	35	1687	2,00	3374
Hurðir	18,8	35	658	3,00	1974
Þak, þurreinangrun	330	35	11550	0,20	2310
Gólf á fyllingu	326	15	4890	0,30	1467

Allur rauður texti í dökkgulum reit reit færist á aðalteikningu		Einangr. mm
Steyptir veggir ein/inn/múr	0,29	125
Steyptir veggir	0,36	100
Gluggar	1,10	
Hurðir	1,00	
Þak, þurreinangrun	0,16	200
Gólf á fyllingu	0,25	100

Orkuramma W 12793

Heildar varmatap á fermetra húss 1,10 W/m2°C

Heildarvarmatap	Í LAGI	12576 W	12793 W Kröfur byggingarreglugerðar
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir	Í LAGI	0,50 W/m2°K	0,85 W Kröfur byggingarreglugerðar

Smári Björnsson
SÍMI: 868 1300
NETFANG: smari.bjornsson@gmail.com
kt: 100275 5899

HEITI VERKS: Völuskarð 1
HEITI TEIKNINGAR: Aðaluppdráttur, skraningartafla
MKV: 1:100 | DAGS. 06.06.2021 | NR. TEIKN 3
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR | ÚTGÁFA A