



BYGGINGARLÝSINGVERKLÝSING FYRIR EINHELLU 2

Um er að ræða húsnæði sem felur í sér 14 sjálfstæða eignarhluta (bl. hvert að jafnaði um 126-142 m² að grunnfleti auk um 32 m² milliflats), sem og sameiginlegt lagnarými. Starfsemin er ætluð fyrir geymskur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Skil verður sérstaklega um rýningu hvers rýmis eftir breyting verður á. Frávæltukerfi verður aðgreint, en þó sameiginleg sand- og öfluskilja fyrir alla eignarhluta.

Á lóð er gert ráð fyrir 58 bílastæðum, auk stæðis fyrir hreyfihamlaða. Af þessum bílastæðum eru 12 rafmagnshleðslustæði. Einnig er á lóð gert ráð fyrir sorpgerði fyrir 6 stk 600 lítra ruslagáma.

Byggingin er stálgrindarhúsi, þ.e. burðarvirkið er úr stáli. Undirstöður og botnplata eru staðsteypt með jámbentri steinsteypu á þjappaðri fyllingu. Klæðningin er úr steinullar-samlökueiningum (100 mm) með lóðréttu klæðningu. Þakið er úr steinullar-einingum (100 mm).

Veggir milli eignarhluta eru A-EI60, þ.e. stuðningsstöðir 60 x 3,5 x 160mm óc 1450 mm, og 100 mm steinullareiningar.

Botnplata er 150 mm þykk, eingangruó með 100 mm einangrunarplast. Sökkulvoggir eru eingangaðir 50 sm niður fyrir plöthæð með 100 mm einangrunarplast. Cler í gluggum er tvöfalt K-gler. Hönnun g.r.f. 18°C > Ti >= 10°C.

Á salernum er vélræn loftæsting gegnum rist yfir í iðnaðarými. Upphitun rýma fer fram með hitablaðsurum. Hámarkshtastig neysluvatns við inntak er 60-65°C.

BRUNAVARNIR

Eftirfarandi brunahönnun og brunavarnarlýsing er uppfærð af Brunahönnun síf í júní 2022 fyrir Einhellu 2, Hafnarfirði, verk nr. 18-234. Lausnir eru skv. forskriftarákvæðum byggingarreglugerðar nr. 2022 og grein 9.1.1 liður a. Ekki er um að ræða frekari brunahönnunarskýrslu.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin verður í notkunarflokki 1 skv. byggingarreglugerð.

Notkunarskilmálar
Um verður að ræða geymslúsnæði. Geri er ráð fyrir að hámarksbrunastærð í hverju bili sé 800 M.J/m². Ef breyting verður á notkun umfram skilmála þarf að brunahanna það sérstaklega.

Brunahöfnnun
Byggingunni er skipt í þrjú meginbrunahöf;
Vesturlífti hússins er eitt meginbrunahöf, um 684 m².
Miðlífti hússins er eitt meginbrunahöf, um 1026 m².
Austurlífti hússins er eitt meginbrunahöf, um 684 m².
Inntaksrymi er sér brunahöf.
Hefubundin brunahöf:
Hvert bil ásamt milliflatti er eitt brunahöf upb. 158 m².
Flóttagangur er sér brunahöf.
Burðarvirki
Burðarvirki hússins er stálvirki.
Brunahöfandi veggir milli meginbrunahólfa eru a.m.k. REI90.
Aðalburðarvirki verður eldvarð þannig að brunamótstaða þess verði a.m.k. R60 í brunahöfvarnarskilum og R90 í meginhöfvarnarskilum.
Aðalburðarvirki verður almennt eldvarð þannig að það uppfylli a.m.k. R60.
Milligöf eru a.m.k. REI60.

Klæðningar
Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501.
Útveggir og þak verða úr steinullarsamlökueiningum.
Innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G.
Útanhúsklæðningar eru í flokki 1.
Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (I2).

Flóttaleiðir
Frá hverju brunahöfni eru hvar óháðar flóttaleiðir.
Flóttaleiðir frá milligöf er annars vegar um stíga niður í meginrymi sem hefur hvar óháðar flóttaleiðir og hins vegar um fellistíga í gagnstæðum enda milligöfs niður í meginrymi. Hámarksfjöldi fólks á milligöf er 5 manns.

Reykskynjarar
Reiknað er með slökum reykskynjum í hverju brunahöfni og flóttagangi, a.m.k. einum reykskynjara fyrir hverja 80 m².

Reyklosun
Reyklosun frá hverju brunahöfni verður um vörðuró, glugga og hurðir.

Brunaslöngur og slökkvitæki
Slökkvitæki eru í hverju bili sbr. teikningar. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett við brunaslöngu, l.d. 6 L létvatn og 5 kg kolsýra við rafmagnstöflur og í inntaksrymi. Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og dórnum tengdum stóðlum.
Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttagangi og 0,5 lux á geymslum, milliflatti og inntaksrymi. Sjálfsandi flóttaskilti verða sett upp við útganga frá hverju bili en útið frá flóttagangi.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatni
Aðkoma er góð að byggingunni frá Einhellu. Reiknuð slökkvivatnsþörf skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar er um 2200 l/min.

KÖLNUNARTÖLUR FYRIR HÚS Ti ≥ 18°C 18°C > Ti ≥ 10°C SKV. BYGGINGAREGLUGERT

U gildi þaks	0,30 W/m ² K
U gildi útvegga	0,40 W/m ² K
U gildi glugga	3,0 W/m ²
U gildi hurða	engin krafa
Útveggir, veggið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir)	engin krafa
Varmtapi hússins á m ² gólfhatar er 0,97 W/m ² K	

STÆRDARMÁL	
Birt flatarmál	2.331,0 m ²
Brúttó flatarmál	2.426,6 m ²
Brúttó rúmmál	17.224,4 m ³
Lóðarsvæði	5.279,5 m ²
Nýtingarhlutfall	0,40
Bílastæðabákhald	2.206,6 / 50 = 44 stæði
Fjöldi bílastæða	58 stæði + 1 stæði fyrir hreyfihamlaða

STARFSEMI
Húsnæðið er skilgreint sem geymslúsnæði. Kominn er í húsið starfsleyfis- eða tilkynningarskyld starfsemi samkvæmt lögum um hollustuþætti og mengunavarnir nr. 7/1998 m.s.b. Þá ber rekstraráðila að alla starfsleyfis eða tilkynningarskyld starfsemi til Heilbrigðisnefndar Hafnarjarðar- og Kópavogssvæðis. Nefndin getur óskað eftir sértilkynningu af vörðumandi rými. Mengunavarnaráðila á frávæltu og útblástur verður komið fyrir í samræmi við skvörðum heilbrigðisnefndar.

Tákn

GN	Brunatákn
GN	GN
BN	BN
SNV	SNV
LR	LR
VLR	VLR
PK	PK
NL	NL
BO	BO
R	R
HSL	HSL
UV	UV
HV	HV
VV	VV
UK	UK
DS	DS
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

27.06.2022	Breytt brunarlýsing - Hámarksfjöldi fólks í stöð brunaslöngu sem þegar er kominn
15.11.2021	Breytt byggingarreglugerð - Áhrifaþáttur breytt í geymslúsnæði

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gestgjafi: S. Þrymsson
18.07.2022

BRUNAHÖNNUN
20
Digitally signed by Einar
Ólafsson, DN: cn=Einar Ólafsson,
c=IS, o=Byggingarliturinn, ou=Byggingarliturinn, email=einar@byggingarliturinn.is, serial=123456789, date=2022.07.05 16:12:34

SHTS
19.07.2022
E. Ólafsson

Reikn.	EG	Okt. '18	Útgefið:	15.11.2021
Teikn.	EG	Okt. '18	Kvarði:	1:500 A1
Alh.				
Samþ.				
EINHELLA 2			Nr.	1-01
Hafnarfirði				
Verkhuti ADALUPPDRÁTTUR AFSTÖÐUMYND		Egbert Guðmundsson Byggingarkæðingur Nobelsgrötu 10 801 Selfossi Kt: 230156-2399 Gsm: 777-4057 Kt: 230156-2399 Netfang: ispot@simnet.is		

ADALUPPDRÁTTUR, AFSTÖÐUMYND. 1:500