



AFSTÖÐUMYND
1:500

<p>BORGAEHELLA 27 - HAFNARFJÖRÐUR LN L213101 LÖÐARSTÆÐ 4.339,8 m²</p>	
<p>BYGGINGARLÝSING -</p>	
<p>LÖÐARHAFI AÐ BORGAEHELLU 27, HAFNARFIRÐI FYRIRHUGAR AÐ BYGGJA LAGER- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á LÖÐinni. BYGGINGIN VERÐUR GRUNDUÐ Á KLÖPP. UNDRISTÖÐUR OG BOTNPLATA VERÐA STAÐSTEYPT. RÝMI VERÐA BYGGÐ UPP MEÐ STÁLGRIND KLÆÐRI MEÐ STEINULLAREINGUM Á ÚTVEGGJASÚLUR OG STÁLTRAPISPLÖTUM, STEINULL OG PVC-DÚKUR Á ÞAKGRINDUR. UM VERÐUR AÐ RÆÐA 2 HLUTA ÞAR SEM. STÆRSTI HLUTI BYGGINGAR ER VÖRULAGER EN MINNI HLUTINNI SEM ER Á TVEIMUR HÆÐUM SKIPTIST Í ANDDYRI, STARFSMANNABSTÖÐU OG VÖRULAGERSTÖÐU ÁSAMT FYLGRÝHUM Á 1. HÆÐ OG SKRIFSTOFU, KAFFISTOFU OG FYLGRÝHUM Á 2. HÆÐ. BYGGINGARNAR VERÐA KLÆDDAR VIÐURKENNDUM STEINULLAR-YLEINGUM, INNVEGGIR ERU GÍPSPLÖTUVEGGIR Á BLIKKSTÖBUM MEÐ STEINULLAREINGUM Eða YLEINGUM MEÐ STEINULLAREINGUM EFTIR ÞVÍ SEM VIG Á LAGNALEIÐIR ERU Í ÖT OG INNVEGGJUM ÁSAMT GÖLPLÖTUM ÞEGAR VIG Á. GLUGGALUS RÝMI LÖFTRÆST OG NIÐURFÖLL Í VOTRÝMUM. ÖPNAKERFI OG HITABLASARAKERFI ER Í BYGGINGUNNI. GLUGGAR OG HURÐAR MEÐ TVÖFÖLÐU K GLERI OG Í ÞÖKKGRÁUM LIT (70/16). SAMLÍMT ÖRYGGISGLER SKAL VERA Í GLUGGUM ÞAR SEM FALLHÆÐ ER MEIR EN 2 METRAR OG MINNA EN 600MM UPPÍ NEÐRI BRÚN. GLUGGA FRÁ GÖLF. BYGGINGIN ER Í DÖKKUR LIT. SÖRP ER Í AFHÖRÐUBU SÖRPSKÝLI OG SAMANSTENDUR AF GÁMUM OG SÖRPTUNNUM Á LÖB. EKKI ER CERT RÁÐ FYRIR FÖRGUN HÆTTULEGRA EFNA EN ALMEIN SÖRPFLOKUN. FRÁGANGUR Á LÖÐARMÖRKUM Í SAMRÁÐI VIÐ AÐLYGGJANDI LÖÐARHAFNA. HÚSNÆÐI ER Í MATSHLUTI, MHL 01 ALLAR KLÆÐNINGAR Í FLOKKI 1 21 BÍLASTÆÐI ER Á LÖBinni (LAGM.21 BÍLASTÆÐI SAMKV.). EITT BÍLASTÆÐI FYRIR HREYFHAMLADA OG ÞAÐ ER UPPHITAÐ, ÞÁ ERU 2 BÍLAST. MEÐ RAFLÆÐSLU FYRIR RAFBÍLA BAÐHERBERGI FYRIR AÐGENGI ALLRA ER Á 2. HÆÐ, ÁSAMT KAFFISTOFU OG SKRIFSTOFU. Á FYRSTU HÆÐ ER VÖRULAGER ÁSAMT STARFSMANNABSTÖÐU OG MUNASKÁPUM ÁSAMT RÆSTIVASK, SALERNI OG STURTU. STARFSHEMNI ERU 2-4. INNTAKSKLEFI ER Í BYGGINGUNNI MEÐ AÐGENGI ÚTANFRÁ. INNKRYSLA OG LÖB MALBÍKUR OG MEÐ HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM. LYFTA Á MILLI HÆÐA. BÚÐARVIRKI: SÖKKLAR ERU STAÐSTEYPTIR, YLEINGAR VEGGJA OG ÞAKS MEÐ BURÐ FRÁ STÁLBITUM. GÖLFPLATA STAÐSTEYPT. ÚTVEGGIR: STEINULLAR-YLEINGAR 150 mm SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FORSKRIFT FRAHLEIÐANDA, OG STAÐSTEYPTIR VEGGIR AÐ HLUTA ÞAK: BYGGT UPP MEÐ TRAPISPLÖTUM, STEINULL OG PVC- EÐA TJÖRUPAPPA Á ÞAKGRINDUR. INNVEGGIR: YLEINGAR 100MM SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FORSKRIFT FRAHLEIÐANDA EÐA 120MM GÍPSPLÖTUVEGGIR Á BLIKKSTÖBUM MEÐ STEINULLAREINGUM EÐA ENANGRUN: SJÁ ÖRÐURAMMA. YFIRBORÐ ÚTVEGGJA: MÁLMKLÆÐNING. LAGNIR: ÖPNAKERFI OG LOFTRÆSTERKI ER Í BYGGINGUNNI. HÁMARKS HITI NEISLUVATNS ER 60 gr.C.</p>	

<p>STÆRÐIR</p>	
<p>BÖTN</p>	<p>291,8 m²</p>
<p>1. HÆÐ</p>	<p>1.459,0 m²</p>
<p>2. HÆÐ</p>	<p>178,0 m²</p>
<p>BRÚTTÓ FLATARMÁL HÚSS</p>	<p>1.637,0 m²</p>
<p>BRÚTTÓ RÚMMÁL HÚSS</p>	<p>12.471,4 m³</p>
<p>LÖÐARSTÆÐ</p>	<p>4.339,8 m²</p>
<p>NYTINGARHLUTFALL</p>	<p>0,37</p>
<p>BÍLASTÆÐI Á LÖB ERU 21 Þ.E. 1 FYRIR HREYFHAMLADA - 2 BÍLASTÆÐI FYRIR RAFBÍLA</p>	
<p>KÖLUNARTÖLUR (HÁMARKSGLOÐ)</p>	
<p>LÉTTIR VEGGIR (YLEINGAR) 0,30 W/m²K</p>	
<p>STEYPTIR ÚTVEGGIR 0,40 W/m²K</p>	
<p>ÞAK 0,2 W/m²K</p>	
<p>GÖLF Á FÝLLINGU 0,3 W/m²K</p>	
<p>GLUGGAR OG GLER 2,0 W/m²K</p>	
<p>HURÐAR 2,0 W/m²K</p>	
<p>HEILBRIGDISMÁL</p>	
<p>HÚSNÆÐI ER SKILGREINT UNDIR VÖRUGHEYSLU OG EÐA LÉTTAN IBNAÐ. VERÐI STARFSLEYSISSKYLD STARFSMI SAMKVÆMT LÖGUM UM MATVÆLU NR. 93 / 1995 M.S.B. OG / EÐA LÖGUM UM HÖLLUSTUHEITTI OG MÖNGUNARVARNIR NR. 7 / 1998 M.S.B. Í HÚSNÆÐINU BER REKSTRARÁÐILA AÐ AFLA STARFSLEYSIS HEILBRIGDISNEFNAR HAFNAFJARDAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS. NEFNIN GETUR ÖSKAÐ EFTIR SÉRTEKNIINGU AF VIÐKOMANDI RÝMI MÖNGUNARVARNAÐNAÐI Á FRÁVEITU VERÐUR KÖHD FYRIR Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÖRÐUN HEILBRIGDISNEFNAR.</p>	

BRUNAVARNIR

Eftirfarandi brunavarnalýsing er uppfærð af Brunahönnun sif (mál nr. 22-127) í nóvember 2022 fyrir Borgahella 27, Hafnarfirði. Til grundvallar lausnum brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum, grein 9.2.2. liður b og c1. Varðandi nánari lýsingar á brunavörnum vísast í brunahönnunarskýrslu Brunahönnunar sif. nr. 22-069 mhl 1, útgáfa bh02.

Flokkun og notkunarskilmálar byggingar

Húsið er í notkunarflokki 1 skv. byggingarreglugerð en um er að ræða lagerhúsnæði ásamt tengdri starfsemi. Gert er ráð fyrir vörum í opna rekka í allt að 7,6 metra hæð þar sem vörur eru í flokki I-IV. Breytingar á notkun hússins frá þessum skilmálum eru háð samþykki hönnuðar og SHS.

Brunahólfun

Meginbrunahólf:
Húsið er eitt meginbrunahólf um 1500 m² en skiptist í nokkur brunahólf.
Hefubundin brunahólf:
Inntaksklefi er sér brunahólf og aðgengilegur utanfrá. Lagerar og tengd rými eru sithvort brunahólf. Anddyri, stíghús og skrifstofurými annarrar hæðar eru eitt brunahólf.

Burðarvirki

Hæðaskil eru a.m.k. REI60. Burðarvirki undir hæðarskilm a.m.k. REI60. Burðarvirki verður varið fyrir staðbundnu brunaálagi þar sem burðarvirki lendir þétt við vörurekka a.m.k. R30. Nánari útfærsla verður unnin samhliða hönnun skipulags rekka innan rýmisins. Með tilkomu vatnsúðakerfis í allt húsið er ekki talin vera þörf á að verja stáburðarvirki sem eru í þaki að öðru leiti en ofangreint. Sjá rökstuðning í brunahönnunarskýrslu.

Klæðningar

Klæðningar eru skv. ÍST EN 13501. Innanhúsklæðningar eru í flokki 1 (K10 B,s1-d0). Gölfeini í skrifstofum og tengdum rýmum eru í flokki G (Df1-s1). Gölfeini í skemmmum og lager eru a.m.k. í flokki Cf1-s1. Útveggi og þak eru klædd með steinullar yleiningum sem eru með yfirborði í flokki A,s1-d0. Upphengd loft uppfylla a.m.k. B,s1-d0.

Flóttaleiðir

Frá engum stað er lengra en 30 m í næsta útgang. Þrjár flóttaleiðir eru frá skemmu beint út. Frá lager eru a.m.k. þrjár flóttaleiðir, tvær þeirra eru beint út, hin er út í gegnum anddyri. Frá göngum í lager eru tvær flóttaleiðir önnur yfir á næsta gang hin út ganginn. Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá skrifstofum á annarri hæð hússins, önnur er niður stiga og þaðan beint út, hin er út á svalir. Gert er ráð fyrir allt að 10 manns á skrifstofum annarrar hæðar. Biðsvæði fyrir fatlaða er á svölum. Ekki er þörf á samskiptabúnaði sbr. leiðbeining HMS nr. 9.5.10.

Brunaviðvörðunarkerfi

Viðurkennt númerað brunaviðvörðunarkerfi er í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og reglum HMS. Stjórnséð og yfirlitsmynd er við anddyri hússins. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð.

Loftræsikerfi

Settar eru brunalokur (a.m.k. E60-S) í brunaskil. Þær skulu lokast við staðfest boð frá brunaviðvörðunarkerfi. Þær skulu tengdar við viðurkennda prófunarstöð. Slökkvikerfi Sjálfvirk vatnsúðakerfi verður sett upp í allt húsið skv. NFPA 13. Lagerhluti verða HPS (e. High Piled Storage). LH kerfum verður komið fyrir í skrifstofuhluta, salernum og tengdum rýmum.

Tafla 1 - Slökkvikerfi

Rými	Gerð slökkvikerfis	Áhættuflokkur
Lagerhluti hússins	Blautkerfi	HPS
Skrifstofur, salerni og tengd rými	Blautkerfi	LH

Almennt er gert ráð fyrir vörum í flokki I-IV með stöflun í allt að 7,6 m opna rekka og á göf. Úðahausar eru almennt af gerðinni „quick response“. Stjórnbúnaður er sér brunahólf í tækni húsi sem er aðgengilegt utanfrá.

Reyklosun

Reykræsing frá vörulager og skemmu er um 2 reyklúgur sem er a.m.k. 2 m² hver og opnat með hnappi frá stjórnséð brunaviðvörðunarkerfis í anddyri. Reykræsing er hugsuð sem eftirá reykræsing og aðloft er hugsuð í gegnum stórar iðnaðarhurðir. Reykræsing er að öðru leiti um glugga og hurðar.

Brunaslöngur og slökkvitæki

Brunaslöngur skv. ÍST EN 671 eru í húsinu skv. teikningum. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett við brunaslöngur en auk þess vera skv. teikningum, t.d. 6 L létvatn og 5 kg kolsýra við aðalrafmagnstöflu. Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing er í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Neyðarlýsing er 5 lux yfir slökkvitækjum, handboðum, í stíghúsi, inntaksrými. Neyðarlýsing skv. „flóttaleiðum“ (1 lux) er í flóttaleiðum, göngum lagars og starfsmannarýma. Neyðarlýsing skv. „opnum svæðum“ (0,5 lux) er í skemmmum, vöruhleðslu, athafnasvæði og salernum fatlaða. Út-ljós verða við alla útganga hússins.

Brunaþéttingar

Brunaþéttingar skulu uppfylla sömu kröfur og viðkomandi brunahólfandi veggir og hæðaskil og vinnast af viðurkenndum aðilum.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvívatn

Aðkoma slökkviliðs er frá Borgahella. Slökkvívatnspörf hefur verið áætluð skv. leiðbeiningum HMS og er allt að 5.000 l/min. Af því er áætluð notkun vatnsúðakerfis um 4.500 l/min.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (vatnsúðakerfi, reyklúgur, brunaviðvörðunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði, og út- og neyðarlýsingu). Sett skal upp eigið eftirlitakerfi brunavarna fyrir Borgahella 27.

SHS
29.11.22

BYGGINGARLÝSING

NR.	DAGS.	BREYTING	SÍÐ.

K.J. ARK. sif 650319-0360

TEL: 899-3234
E-MAIL: kjartan@bjornbjorn.is
E-MAIL: joan@bjornbjorn.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF
KJARTAN RAFNSSON FJÓLDA 270365-3539
JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAFR. 091162-3509

VERK
BORGAEHELLA 27
HAFNARFJÖRÐUR

TEIKNING
AFSTÖÐUMYND OG
BYGGINGARLÝSING

KVARÐI
1:500 A1

DAGS.
03.10.2022

TEIKNAD AF
KR, JMH

TEIKNING NR.
10-01