**SKÝRINGAR:**

Sótt er um leyfi til að setja upp nýjan  $120 m^3$  gasgemy, matshluti 05, og tilheyrandi stjórnþúnaðarhús, matshluti 06, með taeknibúnaði fyrir gasgemyinn á lóð Gasfélagsins Vikurgötu 11, 220 Straumsvík Hafnarfirði. Gasgeminum og gánum fylgia tilheyrandi steypum undirstöðum ásamt því sem árekstravarinn verða settar í kringum gasgemyinn.

Um er að ræða stálgeymi fyrir própan gas sem leyfilegt verður að geyma allt að 51 tonn af própanesi. Gasgemyrinir hvílir á steypum undirstöðum og tryggilega festur við undirstöður með viðeigandi festingum. Með gasgeminum fylgir 20 feta gámur sem inniheldur tilheyrandi eimara og stjórnþúnað fyrir gasgemyinn. Tílhýðilegar árekstravarinn verða byggðar í kringum gasgemynn og hann varlin fyrir eldi með serstorki deluge vatnsúdakerfi.

Um öryggi og brunavarnir visast í samanekt á brunavörnum og sérstaka greinargerð Mannvits um brunavarnir, dagsett í nóvember 2021.

Landnúmer: L176859 Staðgreinir: 1400-1-94300110

**SAMANTEKT BRUNAVARNA:**

Forsendur

Gasfélagið hyggst setja upp nýjan  $120 m^3$  gasgemy sem staðsettur verður á lóðinni, ofanjarðar nálægt núverandi bírgageymum sem allir eru fergaðir með jarðvegi. Miðað við 85% fyllingu rúmar gemyrinum um 52 tonn af própanesi til að vera undir mörkum danks viðmiðunartáðals er leyfileg fylling skilgreind 83% sem þvíðir að hann mun rúma um 51 tonn af gasi. Jafnframt verður settur upp 20 feta gámur með tilheyrandi búnaði fyrir gasgemynn.

Gemyrinir verður dagtankur fyrir stöðina sem ásamt nýrið dælu mun leysa af hólmí dælu í tveimur eldri bírgageymum sem ekki er hægt að halda við vegna skots á varahlutum. Af þeim sökum er nauðsynlegt fyrir Gasfélagið að setja upp þennan gasgemyni til að tryggja rekstraröryggi stöðvarinnar.

Stuðst er við amerískan staðal, NFPA 58 Liquified Petroleum Gas code, við ákvörðun á tilhýðilegum fjarlæðarkröfum og öryggisbúnaði ásamt, dönskum reglugerðum og nágildandi reglugerð um forðageymslur fyrir F-gas.

Náðar er fjalld um brunavarnir gasgemyris í greinargerð Mannvits um brunahönnun fyrir stöðina, dagsett í nóvember 2021.

**Lagnir og búnaður**

Allar gasagnir og tengistkyki uppfylla tilskylðar kröfur, til að mynda um efnisgæði og brýstipol. Þar sem gasagnir liggja með lögnum, fyrir hendi, verða undirstöður samnýttar eins og hægt er, en þar sem ekki eru lagndir fyrir hendi eru settir upp steyplokassar með undirstöðubaulum.

Engingu verður notaður búnaður sem er CE merktur og Ex vottaður, þar sem þess er krafist og við á. Gasgemyr er þó eins og stendur ekki CE vottaður þar sem um er að ræða eldri gasgemyri sem framleiddur var fyrir gildistóku CE reglna. Gasgemyrinн uppfyllir þó allar evrópskar öryggiskröfur og liggur fyrir úttektarskýrslu frá viðurkenndum úttektaraðla þar að létundar.

**Fjarlæðarkröfur**

Gasgemyrin er staðsettur með hliðsjón af fjarlæðarkröfum í NFPA 58 sem kveða á um að gasgemyrin skal vera í a.m.k 23 að fjarlæð frá nálegum byggingum en gasgemyri verðu þó í um 25 m fjarlæð frá næstu byggingu. Fjarlæðir í næstu byggingar eru sýndar á afstöðumynd.

**Öryggisbúnaður**

Gasnemar verða settir upp í kringum gemyrinum, eimara og aðra staða þar sem hættá á gasleka er til staðar. Gasnemar skulu vera í samræmi við EN-60079-29-2.

Sett verður viðurkennt slökkvikerfi utan á gemyrinum, hannað og oppsett samkvæmt NFPA 15 sem kveður á um vatnsþættileiki sé  $10,2 \text{ mm}/\text{min}$  á yfirborð gemyris. Um er að ræða opna stútu sem hleypa vatni á kerfið við boð frá hitanemar (loftfyllt kerfi, Pilot-lögn) með braðlivari utan um gemyri sem gefur boð þegar brýstingur fellur) auk þess sem hægt er að ræsa kerfið með ræsiröfa nálægt inntaksrými.

Að allar lagndir sem tengjast gasgemynum, verða settir neyðarstopplokar sem loka við boð frá gasnemum, vatnsúðakerfi eða neyðarstoppnóppum. Neyðarstopplokarnir eru viðurkenndir, neistafrír og brunaheldir.

Öryggislokar eru ofaná gasgemynum, sem hleypir út gasti til að fyrirbyggja yfirbrýsting.

ATEX svæði, þ.e. svæði þar sem sprengifimt andrúmsloft getur myndast, verður skilgreint fyrir gasgemysluna.

Hjá Gasfélagini er til staðar rekstrar og öryggishandbók með tilheyrandi viðbragðsáætlunum fyrir mismunandi þópp sem upp geta komið. Ënni er til staðar innri og ytri neyðarætlunar félagsins.

Allt svæði Gasfélagsins er girt af með gíringum, a.m.k.  $1,8 \text{ m}$  háum. Hlið eru að svæðinu þannig að starfsmenn hafi allt tvær óháðar flóttaleiðir ef hættuástand skapast.


Til viðbótar við slökkvikerfi skal setja upp handslökkvitaki við gasgemyrin.

Eigandi mun fylgja reglugerð um eigið eldvarnarlit í samræmi við reglugerð nr. 727/2017.


**Sambærkt þann**  
01. DES. 2021  
*Byggingsálfan í Hafnarfirði*  
*Hildur Þórhildur*

**SKÝRINGAR:**

SV/EÐI FYRIR TÓM GASHYLKI



SV/EÐI FYRIR FULL GASHYLKI



*HS*  
1.12.2021  
HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
HAFNAREIÐARD-  
OG KÖPAVOGS SV/EÐIS  
Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ  
3/12/2021 *huslynd*

MKV.1  
0 10 20 30 40 50  
1:500 (A 1)  
m

**ÚTGÁFUFERILL**

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAD YFIR.	SAMP.
1.0	18.11.2021	FRUMUTGÁFA	LDB	GIP

DAGS. UNDRÍSKRIFTAR F. H. MANNVITS (NAFN OG KT.) 141054-3 254  
6.12.2021 LDB

DAGS. UNDRÍSKRIFTAR SAM/ÆMINGAR/HÖNNUDUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)

6.12.2021 LÁRUS ÁRS/ELSSON - Kt. 200825119

BYGGT Á ADALUPPDRÁTTUM - DAGS.: - ÚTGÁFA:

HÖNNUDUR  
  
**MANNVIT**  
Úrðarhvarfi 6, 203 Kópavogur Sími: 422 3000 Fax: 422 3001  
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt. 430572-0169

HEITI TEKNINGAR  
**ADALUPPDRÁTTUR**  
**AFSTDÖUMND**

**BYGGINGAR- OG BRUNAVARNALÝSING**

FRUMUTGÁFA	MKV.	STÆRD
18.11.2021	1:100	A1
VERKNÚMER	VERKLUTI	TEKNINGANÚMÉR
2110190	000	CDR-0001

11 12

G

H

VÍKURGATA 11

GASTANKUR OG STJÓRNBÚNAÐARHÚS

220 HAFNARFIRÐI

HEITI TEKNINGAR

**ADALUPPDRÁTTUR**

**AFSTDÖUMND**

**BYGGINGAR- OG BRUNAVARNALÝSING**

FRUMUTGÁFA

18.11.2021

MKV.

1:100

STÆRD

A1

VERKNÚMER

2110190

VERKLUTI

000

TEKNINGANÚMÉR

CDR-0001

ÚTGÁFA

1.0