



Afstöðumynd 1:500

STAKKAHRAUN 1

Stakkahraun 1 er steinsteyppt íbúðarhúsnæði byggt í þremur áföngum. 1.áfangi er vörugæmsla byggð 1961, 2.áfangi er íbúðarhúsnæði og vörugæmsla frá 1973 og 3. áfangi er íbúðarhúsi og vörugæmsla teiknað af Jóni Guðmundssyni og reist 1986.

Breytingar:

Stærri rýmum verður skipt upp í fleiri minni einingar. Samferða niðurskipingun rýma verður bætt við hurðum. Á norðurhlíð bættast við tvennar íbúðarhurðir sem eru með innbyggðum inngangshurðum í. Á Austurhlíð bættast við ein ný íbúðarhurð með innbyggðri hurð. Á suðurhlíð bættast við tvennar tvöfalda hurðir sem verða eins og sú tvöfalda hurð sem fyrir er. Innra skipulag verður aðlagð að uppskiptingu rýmanna, með tilheyrandi salernum og ræstiaðstöðu hverra eininga, auk þess sem brunahönnun hússins takt mið af nýrri uppskiptingu. Í kjallara hefur salernum verið fækkað og lokað hefur verið fyrir útgang úr rými 01-010, en þaðan verður áfram aðgengi að salernum í kjallara. Loftþræsing verður í lokaðum rýmum, en opnanleg fög eru í skrifstofum og stærri rýmum. Vegna samnýtingar á flóttaleiðum hefur matshlutunum tveimur verið breytt í einn sameiginlegan matshluta (mhl 01). Engin breyting verður þó gerð á heildarstærð hússins. Starfsemi í húsinu verður að mestu leyti óbreytt, en á suðurhlíð verða varslanir með skrifstofuaðstöðu og rýmið á norðurhlíð hússins verða undir léttu íbúðarstarfsemi eða vörugæmslur.

Verði starfsleyfislyklir starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93-1995 m.s.b. og/eda lögum um hollustuhætti og mengunavarnir nr. 7-1998 m.s.b. í húsnæðinu ber rekstraráðila að afla starfsleyfis Heilbrigðisnendar Hafnarjarðar- og Kópavogsvæðis.

Brunavarnir Veggir á milli mismunandi leiguleininga eru EI60 og klæðningar að innan eru í flokki 1. Í húsinu er sjálfvirk brunaviðvarnarkerfi auk neyðarlýsingu, slöngukerfi og tveir óháðar flóttaleiðir úr öllum stærri leiguleiningum.

Inntök eru í sérstöku lagnaherbergi í suðurenda kjallarans og er það sameignarými.

Sorp er á lóðarmörkum við innkeyrsluna.

Merkingar:
r.s. = ræstiskápur v.s. = salerni

STAKKAHRAUN 1

Afstöðuteikning afrituð eftir teikningu Jeannot A. Tsironge sem samþykkt var af Byggingafulltrúa þann 10.05.2013. Ekki verða gerðar neinar breytingar á fyrirkomulagi bílastæða eða annarra þátta sem sýnd eru á afstöðumynd. Inngögnur hefur þó fjölgað og eru þeir merktir inná teikningu.

Brunavarnir

Um er að ræða tveir eldri sambygðar byggingar, önnur byggð 1964 (~752m2) og hin byggð 1986 (1078 m2), þær eru með steypnum sökkum og botnplötu, steypnum útveggjum og ýmist steypnum eða létum innveggjum. Vestast er hluti byggingar tveir hæðir með steyp hælaskil. Hver rekstrareining verður sér brunahólf. Brunahönnuninni fylgir ekki skýrsla.

Flokkun og notkun byggingar

Í byggingunni verður ýmis konar léttur íbúðar- og lagerstarfsemi og etv. lítil verslun en skrifstofur á vestrúhlíð. Starfsemi verður öll í notkunarflokki 1.

Brunahólfun

Fjarlægð í nærliggjandi byggingar er a.m.k. 12 m og sambrunahætta við aðrar byggingar er því ekki fyrir hendi.

Byggingin er tvö meginbrunahólf, kjallari 185,7 m2 og aðalhöð 1830 m2, sem bæði skiptast í nokkur minni brunahólf.

Brunahólf skulu almennt vera a.m.k. EI 60 veggir með EI2 30-CSM hurðum.

Á jarðhæð verða þrettán brunahólf stærst 235 m2 og fimm brunahólf í kjallara auk stiga í sér brunahólf. Nota þarf viðurkenndar lausnir þar sem EI60 veggir mata þaki og útveggjum. Sama gildir um skil milli veggja og þaka þar sem húsin mætast. Veggur við sorggæmslu verður EI60.

Þétt skal með lagnagötum í brunahólfun samkvæmt grein 9.6.10 í byggingarreglugerð og notað viðurkennd efni og aðferðir skv. leiðbeiningum viðkomandi framleiðanda.

Burðarvirki

Hér er um eldri byggingu að ræða og gert er ráð fyrir að burðarvirki uppfylli kröfur byggingarreglugerðar sem er a.m.k. R60 með REI90 hæðaskilum.

Stálburðarvirki verður máláð með eldvamánálfun eða einangrað og klætt.

Brunamótaða burðarvirkis stiga er ýmist A-R30 eða stálstigar festir í steypu.

Klæðningar

Allar innri klæðningar verða í flokki 1 skv. staðlariðinni IST EN 13501. Klæðningar í flokki 2 verða settar í flokk 1 samhliða endurbótum. Útveggir eru steyptr.

Þakklæðningar verða a.m.k. í flokki T, eða B(roof), (I2).

Gólfgólfefni verða steypa eða klæðningar í flokki Dfl sl

Flóttaleiðir

Almennt gildir að einingar/brunahólf skulu hafa tveir óháðar flóttaleiðir og hvergi skal vera lengra en 30 m í næsta útgang eða annað brunahólf.

Á fyrstu hæð hafa sjö rekstrareiningar tveir flóttaleiðir sem standast kröfur.

Tveir rekstrareiningar hafa eina flóttaleið. Rými með eina flóttaleið skulu uppfylla kröfur byggingarreglugerðar skv. grein 9.5.4 í byggingarreglugerð og leiðbeiningum MVS með sama númeri og gera þær það. Ein þeirra (rými 01-09) er þegar samþykkt, þar er starfsemi léttur íbúðar / lager. Skrifstofa í kjallara (rými 00-01) er þegar samþykkt. Lager í kjallara (rými 00-02) verður nú skrifstofa og bætt við björgunaropi (a.m.k. 0,6m x 0,9m). Rými 01-012 er tvíbreiddar dyr, en einnig og salerni í kjallara og björgunarop þaðan. Þar með standast þær kröfur.

Rými 01-014 verður ekki verið ráðstafað á þessu stigi.

Brunaviðvarun

Þar sem byggingin /meginbrunahólf er >1000 m2, verður viðurkennt brunaviðvarnarkerfi í öllu húsinu skv. IST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnsýsla ásamt yfirlitsmynd verður í stærsta rýminu og undirstöðvar ásamt yfirlitsmyndum í öðrum rýmum eftir þörlum. Aðkoma að stjórnsýsla verður merkt utanhúss með þar til gerðu merki. Verði um fleira en eitt kerfi að ræða skulu þau tengd saman.

Loftþræsing, reyklosun

Loftþræsing er almennt um glugga og hurðir og engir stóðkar ganga milli brunahólfa. Reyklosun verður um hurðir og opnanlega glugga.

Slöngukefli og slökkvitæki

Notkunareiningar eru allar <500 m2 og því ekki krafa um brunaslöngur nema sérstök starfsemi kalli á það.

Slökkvitæki skulu uppfylla kröfur skv. IST EN 3, þau skulu m.a. staðsett við flóttaleiðir, í við tæknirými, kaflistofur og víðar skv. leiðbeiningum MVS. Hámarks fjarlægð í næsta slökkvitæki mið hvergi vera meira en 25 m. Staðsetning slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skilum.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, IST EN 1838, IST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum.

Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum og einnig 0,5 lux í stærri rýmum (>60 m2) og einnig í salernum fyrir fatlata. Neyðarlýsing, mínast 15 lux, verður í tæknirýmum.

Lýsing þarf að vera utanhúss við útdýr flóttaleiða.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvívatn

Víðbragðstími slökkviliðs er 10-15 mínútur. Slökkvívatn var reiknað fyrir stærri meginbrunahólf skv. reglum MVS og reynist slökkvívatnshöfni vera u.þ.b. 3000 L/mín.

Aðkoma er greið umhverfis bygginguna og er aðkoma slökkviliðs skilgreind við Stakkahraun.

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum hússins (brunaviðvarnarkerfi ásamt jafnabúnaði, handvirkum slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingu).

Sett skal upp eigið eftirlitskerfi brunavarna fyrir rekstrareiningarnar / húsfélagið að Stakkahraun 1, Hafnarfirði.

Skýringarmynd



Stakkahraun 1

Heimilisfang:	Stakkahraun	
Sveitarfélag:	Hafnarfirður	
Verkhúlf:	Aðaluppdráttur	
Skýlingatexti:	Afstöðumynd	
hannað / teiknað:	SA	
ylfið / samþykkt:	09/1	
meðhöfnd:	1:500	
staðgreið:	1400-1-81900010	
lönunúmer:	122330	
Arkitekt:		
o Adalsteinn Snorrason	arkitekti hf	k:161161-2749
o Anna Þórunn Jónsson	arkitekti hf	k:010174-4819
o Blágr Telsson	arkitekti hf	k:020460-4589
o Björn Guðbjörnsson	arkitekti hf	k:170174-3059
o Egil Guðmundsson	arkitekti hf	k:270152-6869
o Forvarður L. Björgvinsson	byggingulögreggur hf	k:250572-3529
Aðalhönnuður:		6180-4400
		HOSSUR 100 1000
Aðals aðilar:	Höfundur 2	05500000650
skrif 511 2040	fax 511 2046	www.ark.is
		netfang ark@ark.is

dagsetning: 25.02.2016
verknr.: (15)-064
ARKÍŚ arkitektar (99)-2.04
teikning breyting