

**Selhella 5, Hafnarfjörður**

Landnr: 209691

Starð húss brútt:

Grunnflatamál br. 2.491,6 m²
Rúmmál br. 14.726,4 m³
Lóðarstarð skv. meilblöði 5.360 m²
Nýtingarhlutfall 2491/5360 = 0,46

Bílastaði:

Malibikð tilaplan gerir ráð fyrir 77 bílastæðum.

Byggingarlysing:

Starfsemi

Fyrirhugað er að relsa stálgrendarhús fyrir atvinnustarfsemi. Húsin verður 1 elnarnálfu, sjá skráningartöflu.
Á 1.hæð er gert ráð fyrir sýningarsal, verkstæðum, þrífum og standsetningu, ásamt kafflaðstöðu, salerni og starfsmannamaðstöðu.

Á 2.hæð er gert ráð fyrir skrifstofum, fundarherbergi, starfsmannamaðstöðu og salerni.

Burdarvirkni og elnangrun:

Húsið er aðstálgrendarhús á steyptum undirstöðum. Sökklar eru einangraðir með 7,5 cm elnangrun og tilfirlit með þjóppnuðu frostfríu fyllingarefni. Botplatán er stásteyppt og elnangruð með 7,5 cm elnangrun. Milliplatán er stásteyppt á triplastál og borin uppi á stálstínum og stálstólum (multideck).

Millivegir milli elnangruna eru úr 100mm steinlínareinum.

Aðri skilvegir innanhusið eru glasvegir fyrir steinull.

Pakpluggar úr aubrennalegum efni verða í tverri elningu.

Gluggar verða úr áll með tvöfaldu spiegelgljá.

Litir og aferð utanhús:

Útvegir verða klæddir með lærteftillíffurgári stálkæðingu.

Pak verða klætt með grári stálkæðingu.

Gluggar og hurðir verða steingrár.

Kölnunartölur:

Húsnæði mun uppfylla kröfur byggingarreglugerðar um kölnunartölur fyrir húsi sem er með innihitasig 18

grábur C og meira,

U-gildi

Pak: 0,2(W/m²k)
Útveggur: 0,3(W/m²k)
Gluggar: 2,0(W/m²k)
Hurðir: 3,0(W/m²k)
Gólf: 0,3(W/m²k)

Hellbrigðisleitfritt:

Húsnæði er skilgreint sem atvinnuhúsnæði. Verði starfsléifisskyldi starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 m.s.b. og/eða lögum um holusluhætti og mengunarvamr. 7/1998 m.s.b. Í húsnæðini ber rekstraráðla að alfa starfsléifiss Hellbrigðisleitfindaðar Hafnarfjörðar- og Kópavogsveðis.

Mengunarvamrabíðinu á frávelli og óþlábur verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun hellbrigðisleitfindaðar.

Brunavarmið skv. brunahönnun Eflu dags. 10. maí 2016.

Brunahöllun

Byggingin skiptist í tvö meginbrunahöll með RE10 vegg og EICS-60 hurðum á milli.
Síðra meginbrunahöll skiptist í nokkrar brunahöll með E10 veggum, EICS-30 hurðum og EW30 glugga í innvegjum. Milligolf en RE10.

Burdarvirkni

Burdarvirkni (rammar og sútur) sem styðja brunahöfndi vegg eru eldvarin R60.

Burdarvirkni (rammar og sútur) sem styðja meginbrunaskil eru eldvarin R90.

Burdarvirkni milligöldi er R60.

Sútur í skrifstofuháði (1. og 2. hæð) eru eldvarðar R60.

Síðar eru R30.

Klaðningar

Íman á útvegjum er stálkatt yfirborð PUR-stálsamlokueininga. Á skrifstofum eru elinngar klæddar af með
klaðningi í flokk 1.

Aðrar klaðningar lofta og veggja eru í flokk 1.

Gólfen í flokk 1.

Útveggrír og þók

Þók eru úr berandi stálpasíplötum, einangruð með steinull og klædd með dök í flokk 1.

Útveggrír eru með víburkendum stálsamlokueiningum sem uppfylla Euroclass flokk B-s2,d0 skv. IST EN 13501-1.

Flottaleði

A.m.k. tvær flottaleðir eru úr hverju brunahöfni.

Lengd flottaleða er innan ylmdirunararræða byggingareglugerðar.

Hurðir í flottaleði skal vera hægt að opna í flottaleði (íman íra) án lykis eba verkfara.

Hurðir í óhægri lagi skulu vera með neyðaropnum skv. IST EN 1790.

Brunavörðunarkerfi

I alri byggingunni er brunavörðunarkerfi samkvæmt reglum Mannvirkjastofnunar og IST EN 54. Útstöð kerfisins er í aðalringangri byggingar.

Útflögs- og neyringsfjárhæð

Skv. IST EN 1830 og IST EN 50172. Flottaleðslýsing 1 lóx í göngum og anddyrum. Sveðslýsing 0,5 lóx í súlum
stærri en 60 m². Neyðarlysing 5 lóx í stigum og við brunavarmabíðu.

Handskikkivínabúður

Brunnslögur skv. teikningu. Handskikkivínatímabundin skv. brunahönnunarskýrslu og í samræmi við slökkvilli.

Reyklosun

Pakpluggar eru með aubrennalegum plasti til reyklosingar, skv. teikningu.

Viðhald brunavarna

Gera skal þjónustusamning við virkunenna þjónustuáða um viðhald brunavörðunarkerfis, út- og
neyðelysingar og handskikkivínabúðar.

Sejla skal uppi eldvarnaeftirlitskerfi fyrir bygginguna.

Notkunarskúlmálar

Byggingin hýslir þvota- og verkstabsáðstöðu fyrir standsetningu og hraðþjónustu fyrir biladegubila, ásamt
skrifstofum.

EKKI verður lager fyrir dekk, olliur eða önnur brennaleg efni í byggingunni.

EKKI verður sprautukulefar eða réttignaverktöður í byggingunni.

Breyting á brunavörnum og starfsmennini krefst endurskúðunar á brunahönnun og vali brunavana og skal unnið
í samræmi við brunahönnun.

| Nr | Dags | Breyting | Breytt |
|----|----------|--|--------|
| A | 15.03.10 | Breyting á byggingarlysingu og innri rýmum | BE |
| B | 21.01.11 | Texti brunavarna | ÁA |
| C | 10.05.16 | Texti brunavarna | AFP |

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Brynjár Einarsson | | |
| 141265 - 4829 | | |
| Byggingafræðingur bfl / MBA | | |
| Filfodd 35.109 Reykjavík | | |
| Síði: 892 3603 | | |
| Netfang: brynjare@simnet.is | | |
| VSK númer: 76003 | | |
| Verk: Selhella 5, Hafnarfjörður | | |
| Tæknið: Afstöðumynd - A001 | | |
| Hannad: | Sam: | Tímkáð: |
| BE/HM BE | BE | 1 : 500 |
| Upplifst dags: | Dagsetning: | |
| 10.05.2016 | 13.11.2007 | |

30.8.2016
HEILBRIGDISEFTIRLITUR
HAFNAREFIJARDAR-
OG KÓPAVOGSSVÉÐIS
Garðatorg 5 - 210 Garðabæ
T. Hallbjörnsson

Samþykkt þann
07. sep. 2016
Byggingafulltrúinn fyrir Selhella 5