

**Byggingarlýsing:**

Húsið er límréshús á steiptum grunni og steipt botnplata.  
Þak í iðnaðarhluta er með stálklæðningu að utan og innan, einangrað með steinullareinangrun, þ.e með virðukenndum samlokueiningum.  
Þak í starfsmannahluta er hefðbundið þak byggt upp með stálklæðningu, lektum, pappa, 25 mm tréborðum, trésperrum, 200 mm steinullareinangrun og klætt með klæðningu í flokki 1, nema á böðum þar sem koma rakavarðar spónaplötur.

**Útveggir:**  
Í iðnaðarhluta eru útveggir gerðir úr virðukenndum steinullar samlokueiningum. Í starfsmannahluta eru útveggir byggðir upp á hefðbundinn hátt, stálklæðning að utan og 12mm krossviður á timburgrind og klætt að innan með klæðningu í flokki 1. gífs 2x13mm á lektur 34x45mm grind. Einangrun er 100mm steinullareinangrun.

**Milliveggir:**  
Milliveggir í iðnaðarhluta eru byggðir upp með tréstöðum og klæddir báðum megin með 16 mm eldþolnum spónaplötum. Veggir eru einangraðir með 100 mm steinullareinangrun, nema veggir kringum verkstæði eru með 50 mm hörðressaðri steinull (40 kg/m<sup>3</sup>).

Veggir milli iðnaðar- og starfsmannahluta eru byggðir upp með tréstöðu og klæddir mmeð 16mm eldþolnum spónaplötum iðnaðarhluta megin og 2x13mm gífs að starfsmannahluta, hann gengur upp fyrir þak starfsmannahluta og er jafnframt útveggur í iðnaðarhluta.

Milliveggir í skrifstofuhluta eru annars vegar hefðbundin hlöðin veggir með máthóð við votainningar og hins vegar veggir klæddir með tvíföldum 13 mm gífsplötum á álstöðum og einangraðir með 50 mm steinullareinangrun.

Öll lokuð rými eru loftrest með vélrænni loftföngun, einnig báð og geymsla fyrir útgalla.  
Gólfniðurföll eru við handlaugar og ræstivaska.  
Öll dýröop í umferðarleiðum eru a.m.k 90 cm

**Milliloft:**  
Milliloft í iðnaðarhluta er hefðbundið timburgífl, REI30 geymsluöft, bygt á stöðstöðum og stáburðarbitum klætt með 12mm eldþolnum spónaplötum að neðan, en að ofan með 22 mm spónaplötur.

Stígar að milliloftum eru R30.  
Soppgeymsla:  
Undirstöður, hlíðar og bak ásamt þaki er úr steinsteypu, en framhlíð timburklædd.

Klæfi fyrir loftþressu:  
Undirstöður, hlíðar og bak ásamt þaki er úr steinsteypu REI60, hurð EIC30.

**Könnunartölur:**  
Útveggir < 0,40 w/m<sup>2</sup> °C  
Þak < 0,20 w/m<sup>2</sup> °C  
Gólf < 0,30 w/m<sup>2</sup> °C

**Stærð húss:**  
1765,0 m<sup>2</sup> 6968,9 m<sup>2</sup> Stærð húss  
1674,7 m<sup>2</sup> 6713,3 m<sup>2</sup> Fyrir stækkun  
91,3 m<sup>2</sup> 255,6 m<sup>2</sup> Viðbygging


**Byggingarlýsing viðbyggingar.**

Viðbygging er límréshús á steiptum grunni og steiptri botnplötu. Þak er með stálklæðningu að utan og innan, einangrað með steinullareinangrun, þ.e með virðukenndum samlokueiningum eins og í núverandi byggingu. Útveggir gerðir úr virðukenndum steinullar samlokueiningum eins og í núverandi byggingu. 45x145 timburgrind, rakavarnarlag, raftegnagrind og 2x 13mm gífs.

Milliloft burðargrind úr timri og í hana kemur 100mm steinull, ofaná grind kemur 22mm spónaplötur. Neðan á burðargrind kemur rafmagnsgrind og 2x13mm gífs.

Milliveggir burðargrind í milliveggjum er úr timri, í hana skal setja 70mm steinull og klæst báðum megin með 2x13mm gífs.


Hitakerfi til upphitunar á húsi er notast við vatnsfana eins og í núverandi byggingu. Allar klæðningar eru í flokki 1.



B	Stærðum á húsi m <sup>2</sup> og m <sup>3</sup>	JMK	24.05.17
A	Verkteikning	JMK	09.05.17
ösp.	Breytingar	Höfnuður	Depp

Hringhella 9, Hafnarfirði			
Aðaltekning - Viðbygging Grunnmyndir			
Strendingur ehf. Verkfræðingafélagið Fjarðargata 11-15 - 220 Hafnarfjörður Sími 565 5640	Aðaltekning - Viðbygging Grunnmyndir		
Strendingur ehf. Jóhanna Kristínson kt.060682-5689 Svarðgönguhausur	Skýp 09.05.2017	Skýp / Notað af JW/AS	Bláttölur A1
Málsvæði 1:100	Númer tekiþing 001	Bláttölur A1	

Brunavarnir: sjá brunavarnarupprátt teikn. 004  
Teikning er byggð á eldri teikningu nr.101 frá 11.09.2014 frá Strendingi



V:\Hringhella 9\Teikningar 2017\Grunnmynd\_001\_002\_003.dwg

