Skráningartafla: Móbergsskarð 10 Hafnarfirði
Landnúmer: 225458
Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari: Haukur Ásgeirsson
Kennitala: 301255-4629
Útgáfa: 4.01t **Dags.:** 21.3.2018

Uppskipting og lýsing D0 Lokun	D1 Rými hæð-rið	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	Stærðir D5 Botnflötur m²	D5M Millflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			250,7	0,0	6,7	6,9	229,1	0,0			875,3	186,2	229,1		677,364
		Botn											25,5				
	00	**Kjallari**			127,7	0,0	6,7	0,0	113,0	0,0			339,0	86,7	113,0		
A	0001	**Íbúð**	N	0101	113,0		6,7		113,0		3,00	3,00	339,0	86,7	113,0	3,00	260,100
A	0002	**Aflokað rými**	V	0101	14,7												
	01	**1. Hæð**			123,0	0,0	0,0	6,9	116,1	0,0			510,8	99,5	116,1		
A	0101	**Íbúð**	N	0101	91,1			6,9	84,2		3,20	4,80	401,1	72,9	84,2	4,40	320,760
A	0102	**Bílageymsla**	B	0102	31,9				31,9		3,20	3,68	109,7	26,6	31,9	3,44	91,504
C	0103	**Svalir**	S	0101	5,0				5,0							1,00	5,000

Athugasemdir

Bílageymsla 0102 tilheyrir eign 0101

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
0101	**Íbúð**	197,2	585,860	585,860
0102	**Bílageymsla**	31,9	91,504	91,504
	Alls	229,1	677,364	677,364

Varmatapsútreikningur Móbergsskarð 10 Dags. 13.03.18 Nafn V.H.Á.

Reiknað varmatap húss ΔT 35

	Þykkt einangr. mm	m2	ΔT		W/m2°K	W	W/K
Steyptir veggir	100	155,4	35	5439	0,36	1958	55,94
Innveggir að jörð		33,6	15	504	0,36	181	5,18
Gluggar		36,0	35	1260	1,50	1890	54,00
Hurðir		20,0	35	700	2,00	1400	40,00
Steypt þak		128,0	35	4480	0,20	896	25,60
Gólf á fyllingu		113,0	15	1695	0,23	390	11,14
						6715	191,87
Kuldabrýr		m					
Lár.kuldabr. Við plötuskil (ein. að hluta)			35		0,41		
Lóðr. Kuldabr. Við útv/innv. (ein. að hluta)			35		0,41		
Kuldabr. Við svalir / stiga		12,0	35	420	0,83	349	9,96
Kuldabr. Við glugga		125,0	35	4375	0,04	175	5,00
Kuldabr. Við hurðir		30,0	35	1050	0,04	42	1,20
Sökkull undir útvegg		36,0	35	1260	0,48	605	17,28
Sökkull undir innvegg		36,0	15	540	0,40	216	6,17
						1386	39,61

Kröfur byggingareglugerðar Reiknað varmatap húss ΔT 35

	m2	ΔT		W/m2°K	W
Steyptir veggir	155,4	35	5439	0,40	2176
Innveggir að jörð	33,6	15	504	0,40	202
Gluggar	36	35	1260	2,00	2520
Hurðir	20	35	700	3,00	2100
Steypt þak	128	35	4480	0,20	896
Gólf á fyllingu	113	15	1695	0,30	509
Orkuramma				W	8402

Allur rauður texti í dökkgulum reit færist á aðalteikningu		Einangr mm
Steyptir veggir	0,36	100
Innveggir að jörð	0,36	
Gluggar	1,50	
Hurðir	2,00	
Steypt þak	0,20	
Gólf á fyllingu	0,23	

Reiknað varmatap á fermetra húss 0,96 W/m2°C

Heildarvarmatap	Í LAGI	8102 W	8402 W Kröfur byggingarreglugerðar
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir	Í LAGI	0,63 W/m2°K	0,85 W Kröfur byggingarreglugerðar
	Fermetrar húss	241,50	
Heildarvarmatap á fermetra húss		0,96 W/m2°C	Krafa/Raun≥100 103,70 %

Samþykkt þann 25. apríl 2018
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar
DALVEGI 18
201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 8815 / 897 8132
FAX: 534 8818
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:
MÓBERGSSKARÐ 10 HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
SKRÁNINGARTAFLA
VARMATAPSTAFLA

MKV:	DAGS.	VERK NR	
	MAR.'18	17-033	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	TEIKN.NÚMER
H.Á.	H.Á.	H.Á.	5
DAGS.undirskr. 18.04.2018	NAFN HÖNNUÐAR Ívar Hauksson kt: 110383-5339		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A