



ADALUPPDRA'TTUR, AFSTOEDUMYND. 1:500

BYGGINGARLYSING/VERKLYSING FYRIR EINHELLU 2

Um er að ræða atvinnuhúsnæði sem felur í sér í 14 sjálfstæða eignarluta (lönaðarhl. hvert að jafnaði um 114-124 m<sup>2</sup> að grunnfleti auk um 32 m<sup>2</sup> milliotts), sem og sameiginlegt lagarnými. Starfsemi er ætluð fyrir lítil lönaðarvirkni og geymslurými. Sött verður sérstaklega um nýtingu hvers rýmis. Frávæltukerfi verður aðgreint, en þó sameiginleg sand- og olíuskipta fyrir alla eignarluta.

Á lóð er gert ráð fyrir 58 bílastæðum, auk stæðis fyrir hreyfihamlaða. Af þessum bílastæðum eru 12 rafmagnshleðslustæði. Einnig er á lóð gert ráð fyrir sorpgerði fyrir 6 stik 660 lítra ruslagáma.

Byggingin er stálgrindarhúsi, þ.e. burðarvirki er úr stáli. Undirstöður og botnplata eru staðsteypt með jámbentri steinsteypu á þjappaðri fyllingu. Klæðing er úr steinullar-samlökueiningum (100 mm) með kövréttu klæðingu. Þakið er úr steinullar-einingum (200 mm).

Veggir milli eignarluta eru A-E160, þ.e. bílkkstöðir 35x120mm c/c 600 mm, og 100 mm steinullareiningar.

Botnplata er 180 mm þykk, eingangur með 75 mm einangrunarplasti. Sökkulvegir eru einangraðir 50 sm niður fyrir plöðað með 75 mm einangrunarplasti. Ofan á einangrun gólfplatu skal leggja þöplast (rakaserra). Gler í gluggum er tvöfald K-gler. Hönnun g.r.f. 18°C > T<sub>i</sub> >= 10°C.

Á salernum er véltær loftfærslung gegnum rist fyrir í lönaðarými. Upphitun lönaðarýmis fer fram með hitablaðum. Hámarksheatstg neysluvatns við inntak er 60°C.

BRUNAVARNIR

Eftirfarandi brunahönnun og brunavarnarysning er gerð af Brunahönnun síð í nóvember 2018 fyrir Einhellu 2, Hafnarfirði, verk nr. 18-234. Lausnir eru skv. forskrifráðkvæðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og 350/2013. Ekki er um að ræða frekari brunahönnunarkýrslu.

Flokkun og notkun byggingar  
Byggingin verður í notkunarflokki 1 skv. byggingarreglugerð.

Notkunarskilmálar  
Um verður að ræða almennan lönað, t.d. smíðaverkstæði eða sambærilegt. Gert er ráð fyrir að hámarksbrunaálag í hverju bili sé 800 M.J/m<sup>2</sup>. Ef breyting verður á notkun umfram skilmála þarf að brunahanna það sérstaklega.

Brunahöfundur  
Byggingunni er skipt í þrjú meginbrunahöf, Vesturhluti hússins er eitt meginbrunahöf, um 684 m<sup>2</sup>. Miðhluti hússins er eitt meginbrunahöf, um 1026 m<sup>2</sup>. Austurhluti hússins er eitt meginbrunahöf, um 684 m<sup>2</sup>. Inntaksrymi er sér brunahöf. Heftubundin brunahöf: Hvert bil ásamt milliotti er eitt brunahöf, um 156 m<sup>2</sup> hvert. Flóttagangur er sér brunahöf. Burðarvirki Burðarvirki hússins er stálvirki. Brunahöfundur veggir milli meginbrunahöfna er a.m.k. RE190. Aðalburðarvirki verður eldvarði þannig að brunastæða þess verði a.m.k. R60 í brunahöfundunarskilum og R90 í meginhöfundunarskilum. Aðalburðarvirki verður almennt eldvarði þannig að það uppfylli a.m.k. R60. Milligölf eru a.m.k. RE160.

Klæðing  
Klæðingar verða skv. ÍST EN 13501. Útvegir og þak verða úr steinullarsamlökueiningum. Innanhúsklæðingar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Utanhúsklæðingar eru í flokki 1. Þakklæðingar eru í flokki B(roof) (t2).

Flóttaleiðir  
Frá hverju brunahöf eru tvær óháðar flóttaleiðir. Flóttaleið frá milliöfli er annars vegar um stiga niður í meginrymi sem hefur tvær óháðar flóttaleiðir og hins vegar um fellistiga í gagnstæðum enda milliöfls niður í meginrymi. Hámarksfjöldi fólks á milliöfli er 5 manns.

Reykskynjarar  
Reiknað er með stökum reykskynjum í hverju brunahöf og flóttagangi, a.m.k. einum reykskynjara fyrir hverja 80 m<sup>2</sup>.

Reyklosun  
Reyklosun frá hverju brunahöf verður um aubrennilegt plast í þaki (t.d. polycarbonat), a.m.k. 1% af gólfatamáli eða a.m.k. 2 m<sup>2</sup> í hverju bili.

Brunaslöngur og slökkvitæki  
Brunaslöngur skv. ÍST EN 671 eru í hverju bili sbr. teikningar. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett við brunaslöngu og á milliöfli, t.d. 9 L léttvatn og 5 kg kolsýra við rafmagnstöfur og í inntaksrymi. Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunaslönga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing  
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttagangi og 0,5 lux á vinnuvæðum, milliöfli og inntaksrymi. Sjálfsandi flóttaskilti verða sett upp við útganga frá hverju bili en útgöng frá flóttagangi.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn  
Aðkoma er góð að byggingunni frá Einhellu. Reiknuð slökkvivatnsþörf skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar er um 2200 l/min.

KÖLNUNARTÖLUR

U gjldi þaks 0,20 W/m<sup>2</sup> K  
U gjldi útvegja 0,40 W/m<sup>2</sup> K  
U gjldi útvegja vegið meðaltal engin krafa  
U gjldi glugga 3,0 W/m<sup>2</sup>  
U gjldi hurða engin krafa

STÆRDARMÁL

Brúttó flatarmál 2.387,7 m<sup>2</sup>  
Brúttó rúmmál 17.224,4 m<sup>3</sup>  
Lóðarstærð 5.279,5 m<sup>2</sup>  
Nýlingarhlutfall 0,40  
Bílastæðabákhald 2.206,6 / 50 = 44 stæði  
Fjöldi bílastæða 58 stæði + 1 stæði fyrir hreyfihamlaða

STARFSEMI

Húsnæðið er skilgreint sem atvinnuhúsnæði. Verði starfsleyfis- eða líkymngarskýld starfsemi samkvæmt lögum um hollustuhætti og menngunavarnir nr. 77/1990 m.s.b. í húsnæðinu ber rekstraraðila að afa starfsleyfis eða líkymna reksturinn til Heilbrigðisnefndar Hafnarjarðar- og Kópavogsvæðis. Neofndin getur óskað eftir sérteikningu af viðkomandi rými. Menngunavarnabúnaði á fráveitu og útblástur verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun heilbrigðisnefndar.

HÆÐ BYGGINGAR

Sbr. samþykktan dsk. upprátt er hæð húss 9,5m í samræmi við gr. 2.4. í skilmálum skipulagsins.

Farir er fram á þá heimild sakir þess að starfsemi í byggingunni felur m.a. í sér viðgerðir og viðhald á grófum, bílkrómum og öðrum vinnuvélum/útkækjum, þar sem þörf er á að rétta úr þörmum til viðgerða og viðhalds.

Þáttur	m <sup>2</sup>	Einangrun
Útvegir, stálgrind	0,38	100 mm
Bílskúrshurðir	2	-
Gluggar	2	-
Stálgrindarþak	0,2	200 mm
Gólf	0,27	75 mm
Gólf	0,27	75 mm

Heildarvarmatap 0,89 W/m<sup>2</sup>°C

**Tákn**

GN	= Gólfurfall	Brunatákn
BN	= Dalstúfurfall	E160
SNV	= Snettlaus vaskur	Veggir og haðskil
LR	= Loftrásing	E160
VLR	= Vélkinn loftrásing	A-E160
PK	= Flóðsæssar	A-E120
NL	= Neyðarlýsing	RE160
BO	= Björgunarp	RE120
R	= Reykskynjari	A-REIM120
HSL	= Hándúðabúnaði	Hurðir
ÚT	= Málkur útgangur	E30-CS
HV	= Hitaveita	E160-CS
VV	= Vatnaveita	E160-CS
RR	= Rálmagnaveita	Gluggar
ÚK	= Útkani	E30
DS	= Dyrasími	
IK	= Feilistigi við björgunarp	
BS	= Brunaslönga	
OS	= Stigleiðsla	
OS	= Stigleiðsla út	
IS	= Stjórnaðó brunavæðunarkerfis	
IS	= Inntak	
IS	= Bílastæði fyrir fallaða	

BREYTINGAR


BRUNAHÖNNUN  
Egert Guðmundsson  
Kt. 230156-2399  
Byggingaröngingur

05.04.2019

Reikn.	EG	Okt. '18	Útgefni:	15.02.2019
Teikn.	EG	Okt. '18	Kvarði:	1:100 A1
Ath.				
Samþ.				

**EINHELLA 2**  
Hafnarfirði

Verkhlutur  
ADALUPPDRA'TTUR  
AFSTOEDUMYND

Nr. 1-01

Egert Guðmundsson  
Byggingaröngingur  
Norðungu 10  
801 Götuski  
Kt. 230156-2399  
Gsm: 777-4057 HS: 517-2720  
Kt. 230156-2399  
Netfang: isport@simmi.is

HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
HAFNARJARÐAR-  
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS  
Garðaborgi 5 - 2100 Garðabæ  
5.4.2019