



Afstöðumynd 1:500

#### Selhella 8.

Erlindisýsing 23.11.2018.

Landnúmer 204704 Staðagreinir 1400-01-72050080

Matshlutanúmer 01

Sótt er um leyfi til að breyta þegar samþykktu stálgrindarhús fyrir atvinnu- og eða lagerstarfsemi.

Húsið verður þjónustu/skrifstofubygging sem eru 1474,9 m<sup>2</sup> og 7776,2 m<sup>3</sup>.

Húsinu er deilt í 3 til skrifstofur, verkstæði og lager.

Burðavirkið er stágrind.

Þak lager- og verkstæðishús er byggt ofan á stálgrindarbita með leitburum sem líggja milli stálgrindarbita ofan á þeim eru trapisuformáðar stálplötur LPS 1000 litur RAL. Einangrun er 200 mm glerull 16/m<sup>3</sup>. Pakklaðning eru trappisuformáðar Aluzin plötur. Veggi lager- og verkstæðishús verður klæddir að utan með veggapanel litur RAL 9010 einangráð með þéppressaði 100 mm steinull. Að innan verða veggir klæddir með stálveggipanel LPI 1200 frá Astron litur RAL 7044.

Sama uppbygging og á lager-/verkstæðispjaki verður á þaki skrifstofuhúslu.

Útveggir verða stálgrindar panelveggir klæddir með stálpanelplötum að utan litur RAL 7046 og Cortenálplötmum við innangrun. Einangrun verður 100 mm steinull. Að innan verða veggir klæddir með 2x13 mm gipsplötum.

Loft verða niðurhengd systemloft nema loft í matsal þar sem allt burðavirkni verður sýnilegt. Loft í fundarherbergi verður gipsklætt.

Allar klæðingar inni verða í flokki I.

Húsið er allt vinnusóðvarið.

Skrifstofur:

Skrifstofuhúslan er á einni hæð. Óg er þannig uppyggð að þeir vinnustaði/skrifstofur þar sem með hafi fasta viðkomu svotil allan daginn eru staðsettar við útvegg/glugga. Þau rými sem eru minna notuð ekki fastur vinnustaður eru í miðrymi.

Aðalininganga er á vesturhlíð um anddyri. Anddyri fer 1.5m útveggir byggingareit. Á aðaliningangi er móttaka og litlið fundarherbergi. Allri aðkomu að húsinu er stjórnad frá aðaliningangi.

Skrifstofur eru við austur- og vesturhlíð. Til þess að gefa þessum rýnum meira líf er horfið frá hefðbundnum skrifstofugluggabondum. Í staðin er notast við tverr stærðir glugga fernings- og langhymningslag. Langhymningslagu gluggarnir eru ýmis lærðir eða löðréttir. Veggimir verða því margbreytilegir og dagsbirtan fallan inn á skemmtilegan hátt

Miðsvæðis er stór fundarsalur. Glerveggur aðskilur hann og móttökurymi framan við hana. Dagsbirtu nýtur í fundarsal frá pakglugga. Dagsbirtu fellur því einig í móttökurymið gegnum glervegginn. Dagsbirtu nýtur því í miðju húsi, sem er geði.

Matsalur fyrir 30-36 manns er í suðausturhorni tengist einnig móttökurymi. Þær er aðgangur að palli með möguleika að sitja undan. Þær er mjög gott skjöl fyrir nordanátt. Eldhus er framreiðsluhús, þannig að engin raunveruleg eldn á sér stod aðeins upphitum. Undir borgum verða keli- og frystskápar eftir þjórfum. Rafmagn verður lagt su hægt verði að breyta eldhús í framreiðsluhús. Tengt eldhús er aðstæða fyrir starfsmann pess.

Það eru að miðsögn 8-10 vinnusvæði fyrir útimenn með aðgang beint frá verkstæði og skrifstofum. Með aðgang frá skrifstofurými er einingin búningsherbergi með 22 skápu, sturtu og salerni. Frá verkstæði er aðgangur að geymslu og þurrkherbergi fyrir útfót. Upphittun er með gólfhita.

Verkstæði:

Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun. Verkstæði og lager eru með fulla loftað allt að 7,0 m haest og 6,3 þar sem rými er lengst. Milliloft eru í báðum rýnum. Millilofti til verkstæði eru að hita byggð yfir skrifstofuhúsluna. Þær eru teknirými. Rými fyrir tólvu stjórnáteki og rými fyrir loftrestibúnað. Þetta eru hvorutveggja eldraust rými. Loftaleiði frá millilofti verkstæði er auk stiga niður á 1,hað. Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

#### Brunahönnun fyrir Selhella 8

Flokkan og notkun byggingar  
Byggingin verður í notkunarflokk 1 skv. byggingarreglugerð. Um er að ræða matsal, skrifstofur, verkstæði og vörugjöldmu.

#### Notkunarskilmálar

Hámarkstöflun á lager er 2,9 m á gólf (ST1), 2,2 m í reknum (ST2), 2,2 m í brettarekka (ST3). Reiknað er með class I-II vorum skv. IST EN 12845.

Vörurekkar við útteggi verða varði sérstaklega með rekkaúðhausum, sjá nánar í brunahönnunarskýrslu.

Einungis er reiknað með látrí eldin á eldhús, t.d. er ekki reiknað með djúpstelkingu eða eldin með gasi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun.

#### Brunahólfun

Byggingin er eitt meginbrunahólf, um 1480 m<sup>2</sup> en skiptist í nokkur brunahólf.

Lager og verkstæði ásamt milligólfum er eitt brunahólf, um 713 m<sup>2</sup>.

Héðslurymi lyfara í vörulager er sér brunahólf.

Skrifstofa, matsalur og tengd rými eru eitt brunahólf, um 422 m<sup>2</sup>.

Inntaksrými vatnsdókerfis er sér brunahólf.

Inntaksrými rámförus er sér brunahólf.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun.

#### Burðarvirki

Burðarvirki hússins verður stárlammar.

Burðarvirki fandar veggi milli lagers og skrifstofuhúslu er a.m.k. REI60 og burðarvirki í honum eldvarin a.m.k. R60.

Adalburðarvirki í milliloftum skulu vera eldvarin a.m.k. R30.

Millilofti yfir skrifstofum sem tilheyrir verkstæði skulu uppfylla a.m.k. REI60.

Í þeim tilfelli þar sem hættar er á miklu studdundu brunaálagi, t.d. þar sem vörurekkar eru við veggi verður þarfir fyrir rekkaúðhausum.

Stárlammar virkið verður að óróri leiti ekki eldvarin.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun.

#### Klæðningar

Klæðningar verða skv. IST EN 13501.

Innhátsklæðningar verða almennt í flokki 1 og gólfleini í flokki G.

Uppheng loft verða í A-efnum.

Utanhlíðsklæðningar og þak eru samlokueiningar fyltar með steinull og eru í flokki 1.

Þakklæðningar eru samlokueiningar einangráðar með steinull og eru í flokki B(roof) (T2).

#### Floftaleiðir

Hvergi er lengra en 30 m í næsta útgang eða næsta brunahólf.

Fra lager eru tvær óráðar floftaleiðir beint út.

Fra verkstæði eru tvær óráðar floftaleiðir, önnur er út í gegnum gang og þaðan.

Útjöts eru við alltgaða hússins.

Fra millilofti lagers eru ein floftaleið beint niður en auk þess BO og felistigi.

Eftreyting verður á þessum forsendum þarf að endurskoða brunahónnun.

#### Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, IST EN 1838,

IST EN 67