

Byggingarlýsing

Almenn lýsing
Á lóðinni Stuðlaskaró 9-15 landnúmer 214654 og staðgreininúmer 14000-1-56600090 er fyrirhugað að byggja fjögur fjórþílishús tveggja og þriggja hæða, gert ráð fyrir 16 íbúðum. Á lóð er gert ráð fyrir tveimur 3m² djúpgámum, bílastæðum hjólastæðum og leiksvæði fyrir börn.

Aðgengi að húsinu fyrir akandi og gangandi umferð frá Stuðlaskaró að bílastæðum. Frá bílastæðum er upphitaður gangstígur að aðalinnangangsdrygum. Húsin eru að hluta til hönnuð á grundvalli algildrar hönnunar og á það við um þær íbúðir sem hafa beint aðgengi frá lóð.

Helstu stærðir og nýtingarhlutfall

Table with columns: Nr., Reitur 5, Mhl., Flatarmál, Rúmmál, Stærð lóða, Nýtingarhlutfall, Íbúðafjöldi, Hæðafjöldi. Rows include individual units and a summary row for 'Samtals'.

Bílastæðabókahald

Bílastæðakrafa er 2 stæði fyrir hverja íbúð
Bílastæðabörft fyrir 16 íbúðir eru 32 stæði.
Samkvæmt töflu 6.01 í BR er krafa fyrir 11-20 stæði 2 stæði fyrir hreyfihamaða.
Bílastæði á lóð eru 38 stæði og þar af 4 stæði fyrir hreyfihamaða.
Samkvæmt 6.7.1 B.R. skal gera ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafbíla við hvert bílastæði.

Burðarvirki

Sökkjar og notkniplötur, þakplötur, milligólf, útveggir, berandi innveggir, svalargólf og stígar á milli hæða eru staðsteypt með jámbentri steinsteypu.

Utanhúsfrágangur og litaval

Útveggir
Útveggir eru einangraðir með 100 mm. steinullareinangrun og klæddir með málmklæðningu sem er fest við vörumerkt festingarkerfi.
Matshl. 01 Útveggir eru með timburklæðning með brunatæknilegu íblöndunarefvi svo hún uppfylli K10-B1-s1,dO og álklaðningu í flokki A á lóðréttum flötum milli glugga.
Matshl. 02 Útveggir eru klæddir með álklaðningu í flokki A í Ral 7011.
Matshl. 03 Útveggir eru klæddir með álklaðningu í flokki A í hvít slétt.
Matshl. 04 Útveggir eru klæddir með álklaðningu í flokki A í Ral 3009.

Þakvirki

Þakvirkið er úr timbri, timbursperrur klæddar með borðaklaðningu, rakavarið með vörumerknum þakpappa sem varinn er með læstri málmklæðningu. Þakið er einangrað með 225mm þakull og loftað með 2,5 sm lofblíli og 1000 mm² loftunarpur fyrir hvern m² þakflat. Þakið er rakavarið að neðan með rakavarnalagi. Tryggt skal vera að rakavarnalagi sé þétt við stein. Neðan við rakavörn er loftangrind með loftaklaðningu.

Gluggar og úthúror

Allir gluggar eru verksmíðjuframleiðir úr timbri /áli og glerjaðir með tvöföldu K-gleri. Úthúrorar eru úr timbri. Þar sem gluggar ná niður fyrir 60sm frá gólfi skal selja öryggisgler. Við val á gleri skal fara eftir BR gr. 8.5.2.

Loftræsting

Húsið er loftað með náttúrulegri loftræstingu opnun glugga og hurða. Í aflokkuðum gluggalausum rýmum og eldhúsum verður vélnúin loftræsting, samanber 10.2.5 B.R.

Einangrun, heildarleiðnitap og heildarorkupörf.

Einangrun er í samræmi við gildandi byggingarreglugerð nr. 112

Table for Mhl. 01 Stuðlaskaró 9 showing U-gildi byggingahluta, W/m²K, Einangrunarþykkt, Gerð, and U-gildi úlvegja, þaks, glugga, hurða, gólf á fyllingu.

Table for Mhl. 02 Stuðlaskaró 11 showing U-gildi byggingahluta, W/m²K, Einangrunarþykkt, Gerð, and U-gildi úlvegja, þaks, glugga, hurða, gólf á fyllingu.

Table for Mhl. 03 Stuðlaskaró 13 showing U-gildi byggingahluta, W/m²K, Einangrunarþykkt, Gerð, and U-gildi úlvegja, þaks, glugga, hurða, gólf á fyllingu.

Table for Mhl. 04 Stuðlaskaró 15 showing U-gildi byggingahluta, W/m²K, Einangrunarþykkt, Gerð, and U-gildi úlvegja, þaks, glugga, hurða, gólf á fyllingu.

Innanhúsfrágangur

Létir innveggir eru hlaðnir með vikursteini, múraðir og málaðir.

Lagnir

Húsið er upphitað með hefðbundnu ofakerfi. Neysluvatns og þrifalagnir eru plastlagnir. Varmaskiptir er notaður fyrir heitt neysluvatn og er hann staðsettur við inntak í húsið. Hitastíg er hámark 60°C til 65°C. Allar lagnir eru leiddar um lagnastokka niður í grunnlagnakerfi hússins.

Hljóðvist

Hönnunarforsendur fyrir hljóðvist miðast við að kröfur í byggingarreglugerð nr. 112/2012 séu uppfylltar. Þar segir: „Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflökks C samkvæmt staðlinum ÍST 45. Þegar hljóðvist er bætt umfram lágmarkskröfur er æskilegt að kröfur staðalsins ÍST 45 til hljóðvistarflökks B eða effir atvikum hljóðvistarflökks A séu uppfylltar.“ Um hávaða frá umferð gildir einnig Reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Í 5 Gr hennar segir: „Við skipulagsgerð skal miðað við að hljóðstígl verði undir mörkum í viðauka. Skipulagsyfirvöld geta þó ákveðið að í stað marka í viðauka gildi um íbúðarhúsnæði á afmörkuðum svæðum staðalinn ÍST 45:2003: Hljóðvist – Flokkun íbúðarhúsnæðis. Flokkur C í staðlinum er lágmarkskrafa fyrir íbúðir.“ Hönnun byggingarinnar miðast að því að kröfur skilgreindar í flokki C í staðlinum ÍST 45 séu uppfylltar, í samræmi við ofangreint. Undir gólfefni verður lagður hljóðeyðifjúkur til að uppfylla hljóðeinangrun milli hæða.

Ýmis atriði

Við aðalinnangangsdyr er komið fyrir bréfrifu 25x260mm með neðri brún 100 sm. frá yfirborði jarðar samkv. ákveðnum B.R. gr. 6.13.1

BRUNAVARNIR Mhl. 01 og 02.

Eftirfarandi brunavarnalýsing er uppfærð af Brunahönnun slf í apríl 2019 fyrir Stuðlaskaró 9-15 (MHL 1 og 2), Hafnarfirði, verk nr. 19-138. Lausnir eru almennt skv. forskriftarákvæðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og 350/2013. Ekki er um að ræða frekari brunahönnunarskýrslu.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin er tveggja hæða íbúðarbygging í notkunarflokki 3.

Brunahólfun
Meginbrunahólf:
Hver hæð er eitt meginbrunahólf um 200 m².
Hefðbundin brunahólf:
Vagna og inntaksrými er sér brunahólf. Stök geymsla er sér brunahólf. Hver íbúð er sér brunahólf með E190 veggjum milli íbúða. Lóðrétt lagnaskókt eru sér brunahólf með a.m.k. E160 frágangi.

Burðarvirki
Hæðaskil milli íbúða eru a.m.k. REI90. Hæðaskil milli lofta eru a.m.k. REI60. Brunamótstaða aðalburðarvirka er a.m.k. R90. Brunamótstaða burðarvirks þaka er a.m.k. R60.

Klæðningar
Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501. Innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (I2). Utanhúsklæðningar eru í flokki 1.

Frávik og rökstuðningur: Útveggjaklæðningar í MHL 1 eru að hluta til timburklæðningar. Þær verða með timbri með brunatæknilegu íblöndunarefni og yfirborðsmálin svo þær uppfylli að vera klæðning í flokki 1 eða K10,B1-s1,dO. Ef um er að ræða loftræsta klæðningu skal einungis nota óbrennanleg efni undir klæðningar, svo sem útgips eða efni í flokki K10-B,s1-dO.

Flóttaleiðir
Frá íbúðum eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Frá íbúðum á jarðhæð eru tvær flóttaleiðir beint út. Frá íbúðum á annari hæð er önnur flóttaleiðin út í opinn stíga, hin er út á svalir.

Brunaviðvönunarkerfi
Í íbúðum er gert er ráð fyrir stökum reykskynjurum, að lágmarki einum skynjara fyrir hverja 80 m².

Loftræsikerfi
Sjálftæðir útsogsstokkar verða fyrir hverja íbúð. Ef þeir safnast í einn útsogstokk þarf blásari að þola 200°C í 60 mínútur og vera tengdur fram hjá aðaltilfu með E30 streng.
Reyklosun
Reykræsing er almennt um glugga og hurðar.

Slökkvitæki
Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu staðsett í anddyri hverrar íbúðar, t.d. 6 L léttvatn og 5 kg kolsýra við inntak rafmagns. Slökkvitækin skulu sett upp af vörumerknum aðila. Staðsetning slökkvitækja í sameign skal merkt á áberandi hátt með til þess gerðum merkjum af viðeigandi stærð.

Slökkvivatn
Slökkvivatn hefur verið reiknað út frá leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar um útreining á slökkvivatni fyrir byggingar. Slökkvivatnsþörf reiknast um 1250 l/mín.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 5 lux í stíghúsi en 1 lux í vagna og inntaksrými. Útljós skulu vera sett upp við alla sameiginlega útganga hússins.

Aðkoma slökkviliðs
Aðkoma slökkviliðs að húsinu er góð frá Stuðlaskaró. Reiknað er með því að björgun af svölum fari almennt fram með lausum stigum.

BRUNAVARNIR Mhl. 03 og 04.

Eftirfarandi brunavarnalýsing er gerð af Brunahönnun slf í mars 2019 fyrir Stuðlaskaró 13-15 (MHL 3 og 4), Hafnarfirði, verk nr. 19-138. Lausnir eru almennt skv. forskriftarákvæðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og 350/2013. Ekki er um að ræða frekari brunahönnunarskýrslu.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin er þriggja hæða íbúðarbygging í notkunarflokki 3.

Brunahólfun
Meginbrunahólf:
Hver hæð er eitt meginbrunahólf um 200 m².
Hefðbundin brunahólf:
Geymslugangur og tengdar geyslur eru eitt brunahólf. Hjóla-, vagna- og inntaksrými er sér brunahólf. Stíghús er sér brunahólf og er að gerðinni „stíghús 1“ skv. byggingareglugerð. Hver íbúð er sér brunahólf með E190 veggjum milli íbúða og E160 fram í stíghúsi. Lóðrétt lagnaskókt eru sér brunahólf með a.m.k. E160 frágangi.

Burðarvirki
Hæðaskil eru a.m.k. REI90. Brunamótstaða aðalburðarvirka er a.m.k. R90. Brunamótstaða burðarvirks þaka er a.m.k. R60.

Klæðningar
Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501. Innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (I2). Utanhúsklæðningar eru í flokki 1.

Ef um er að ræða loftræsta klæðningu skal einungis nota óbrennanleg efni undir klæðningar, svo sem útgips eða efni í flokki B,s1-dO.

Flóttaleiðir
Frá íbúðum eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Á jarðhæð er önnur flóttaleiðin út í gegnum íbúðagang og út, hin er beint út. Frá íbúðum ofan jarðhæðar er önnur flóttaleiðin út í stíghúsi, hin er út á svalir. Frá geymslugangi er flóttaleið í eina átt sem er um 8 metrar, sem er innan krafna byggingareglugerðar.

Brunaviðvönunarkerfi
Í íbúðum er gert er ráð fyrir stökum reykskynjurum, að lágmarki einum skynjara fyrir hverja 80 m².

Loftræsikerfi
Sjálftæðir útsogsstokkar verða fyrir hverja íbúð. Ef þeir safnast í einn útsogstokk þarf blásari að þola 200°C í 60 mínútur og vera tengdur fram hjá aðaltilfu með E30 streng.

Reyklosun
Geymslugangur er reykræstur um reykræsirör, a.m.k. 0,25 m², sbr. teikningar. Reykræsing er að öðru leyti um glugga og hurðar, einnig í stíghúsi.

Slökkvitæki
Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu staðsett í anddyri hvernar íbúðar, t.d. 6 L léttvatn og 5 kg kolsýra við inntak rafmagns. Slökkvitækin skulu sett upp af vörumerknum aðila. Staðsetning slökkvitækja í sameign skal merkt á áberandi hátt með til þess gerðum merkjum af viðeigandi stærð.

Slökkvivatn
Slökkvivatn hefur verið reiknað út frá leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar um útreining á slökkvivatni fyrir byggingar. Slökkvivatnsþörf reiknast um 1250 l/mín.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 5 lux í stíghúsi en 1 lux í íbúðagöngum, geymslugangi og hjóla-, vagna- og inntaksrými. Útljós skulu vera sett upp við alla sameiginlega útganga hússins.

Aðkoma slökkviliðs
Aðkoma slökkviliðs að húsinu er góð frá Stuðlaskaró. Reiknað er með því að björgun af svölum fari almennt fram með lausum stigum.

Teikningaskrá - Aðaluppdrættir

Table with columns: Númer, Blað, Verkhlut, Dagsetning, Teiknað, Yfirfarið, Útgáfa (Númer, Dagsetning, Nafn), Lýsing. Rows include Aðaluppdrættir and 17 numbered items.

Samþykkt þann 19. júní 2019 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Tákn

BRUNAHÖNNUN 20

Table with columns: Útg., Dags., Lýsing, Nafn

KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf. Stuðlaskaró 9-15 Hafnarfirður Landnúmer: 214654 Staðgreininir: 1400-1-56600090 Fjölbýlishús Byggingarlýsing

Þek: 05.03.2019

Skv: 16.03.2019 12:56:02

Copyright © KRark - Allur réttur er áskilinn. Eftirlit með útgáfu samþykkt.