OFNASKRÁ: HELLU-ofnar

Nr.	Herbergisheiti	Reiknað hitatap kcal/h.	Nauðsynl. ofnastærð m²	Valin ofnastærð m²	Ofngerð: hæð - breidd - lengd (mm)	Elem. fjöldi	Ofnstútar: staðsetning	Stk.	Ø
	III. Hæð								
I 301	Svefnh.	790	3,29	3,20	600 - 150 - 960	16		10	
302	Bað	380	1,58	1,65 1,60	600 - 82 - 370 600 - 150 - 480	H 8		10	
303	Eldhús	1070	4,46	4,5 4,4	600 - 82 - 1000 600 - 150 - 1320	H 22		10	
304	Herbergi	620	2,58	2,6	600 - 150 - 780	13		10	
305	Stofa	2140	8,91	8,77	350 - 82 - 3360	H		15	
II 306	Stofa	980	4,07	4,11	350 - 82 - 1580	H		10	
307	Eldhús	610	2,54	2,6	600 - 82 - 580 600 - 150 - 780	H 13		10	
308	Svefnh.	630	2,63	2,6	600 - 150 - 780	13		10	
309	Bað	100	0,41	1,15 0,40	500 - 82 - 320 600 - 150 - 120	H 2		10	
III 310	Eldhús	550	2,29	2,36 2,20	600 - 80 - 530 600 - 150 - 660	H 11		10	
311	Stofa	2440	11,41	11,50	350 - 82 - 4400	H		15	
312	Bað	446	1,86	1,90 1,80	600 - 82 - 420 600 - 150 - 540	H 9		10	
313	Herbergi	870	3,63	3,60	600 - 150 - 1080	18		10	
314	Herbergi	470	1,96	2,00	600 - 150 - 600	10		10	
315	Svefnh.	890	3,71	3,80	600 - 150 - 1140	19		10	
								10	
								10	
								10	
								10	
								10	
								10	
								mm	

OFNASKRÁ: HELLU-ofnar

Nr.	Herbergisheiti	Reiknað hitatap kcal/h.	Nauðsynl. ofnastærð m²	Valin ofnastærð m²	Ofngerð: hæð - breidd - lengd (mm).	Ofnstútar staðsetning	Stk.	Ø
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							10	
							mm.	

skýringar:

Einangrun: þak: 10 cm steinullarmottur. eða jafngildi

— " — veggir: 5 cm frauðplast. eða jafngildi

— " — gluggar: tvö-falt gler.

— " — botnplata 7 cm vikurplötur. eða t.d 2.5 cm frauðplast ($\delta > 30 kg/m^3$)

— " — pípur: 2 cm plasthólkar. eða jafngildi.

——— merkir framrennslispípa, - - - - merkir bakrennslispípa

Pípur eru svartar miðstöðvarpípur samkvæmt DS 540 eða DIN 2440

Loftskrúfur og tvístillihanar séu við alla ofna.

Óefnd mál eru mm.

Reiknað hitatap miðast við eftirfarandi:

útihitastig: ÷15 °C.

framrennslishitastig: 85 °C.

bakrennslishitastig: 65 °C.

Breytt: Breytt: Breytt:

ARNARHRAUN 4-6

ofnaskrá

T.: N.H. R.: N.H. Y.: S.: Dags: 2. júlí '64

M.: ~ —

Verkfræðiskrifstofa Tæknifræðingur. m TFÍ.

7