

Ofnatafla 0. Kjallari

NR.	AFL	GERÐ	HÆÐ (mm)	LENGD (mm)
001	1725 W	22	600	1800
002	1725 W	22	600	1800
003	895 W	21	500	1400
004	1914 W	21	600	2600
005	1472 W	21	600	2000
006	736 W	21	600	1000
007	2875 W	22	600	3000
008	2208 W	21	600	3000
009	589 W	21	600	800
010	736 W	21	600	1000
011	736 W	21	600	1000
HBL 1	10000 W	Hitablasari	0	0
HBL 2	10000 W	Hitablasari	0	0
Alls: 35611 W				

Samþykkt þann
31 JÚLÍ 2023
Byggingarfulltrúnaður í Hafnarfirði
Sólrún Þrymsdóttir


Útg. Dags. Lýsing Nafn
1 27.04.2023 FRUMÚTGÁFA HÖÖ

SKÝRINGAR:
 ———— HITI FRAMRÁS:
 - - - - - HITI BAKRÁS:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEKN. P0-01 OG P0-03.

STOFNLAGNIR ERU MEÐ EINANGRUN. LAGNIR AÐ STÖKUM OFNUM ERU DN10. HULDAR LAGNIR SKULU VERA EINANGRÁÐAR OG SÝNILEGAR LAGNIR AÐ OFNUM ÓEINANGRÁÐAR OG MÁLADAR. LAGNIR AÐ DEILIGRIND ÍBÚÐA ERU DN15 AÐ STÆRD.

ALLAR INNSTEYPTAR "RÖR-Í-RÖR" LAGNIR ERU DN12 PEX MEÐ SÚREFNISKÁPU, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.



NNE VERKFRÆÐISTOFA

NNE Verkfræðistofa ehf
Höðmári 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 899-3077 / 899-3577
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

BAUGHAMAR 3 - Mhl.02
221 HAFNARFJÖRDUR
SÉRUPPRÁTTUR - PÍPULAGNIR
HITALAGNIR - GRUNNMYND KJALLARI

Hönnun:	SJ	Verknúmer:	22044
Teiknað:	SJ	Mælikvæði:	1:50
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	27.04.2023

Samþykkt:
Hákon Örn Ómarsson
Kt. 300577-3189

Áritun hönnunarstjóra:
Jóhann Einar Jónsson
Kt. 090982-3549

Teikn.nr.: **P3-02**
Útgáfa: **1**

Útgáfa / Dagsetning aðaluppráttur: b / 29.03.2023

