


SKÝRINGAR:  
 ———— HITI FRAMRÁS:  
 - - - - - HITI BAKRÁS:  
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03.  
 STOFNLAGNIR ERU MEÐ EINANGRUN.  
 LAGNIR AÐ STÖKUM OFNUM ERU DN10.  
 HULDAR LAGNIR SKULU VERA EINANGRADAR OG  
 SÝNILEGAR LAGNIR AÐ OFNUM ÓEINANGRADAR  
 OG MÁLADAR.  
 LAGNIR AÐ DEILIGRIND IBÚÐA ERU DN15 AÐ STÆRD.  
 ALLAR INNSTEYPTAR "RÖR-Í-RÖR" LAGNIR ERU  
 DN12 PEX MEÐ SÚREFNISKÁPU, NEMA ANNAD SÉ TEKID  
 FRAM Á TEIKNINGU.

**Samþykkt bann**  
 01. JÚNÍ 2023  
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjarðar  
 Hólmur Þrymason

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	27.04.2023	FRUMÚTGÁFA	HÓI

Ofnatafla 0. kjallari

NR.	AFL	GERÐ	HÆÐ (mm)	LENGD (mm)
001	1914 W	21	600	2600
002	1914 W	21	600	2600
003	589 W	21	600	800
004	1472 W	21	600	2000
005	736 W	21	600	1000
006	1178 W	21	600	1600
007	958 W	22	600	1000
008	2875 W	22	600	3000
009	1533 W	22	600	1600
010	2875 W	22	600	3000
011	1725 W	22	600	1800
HBL 1	10000 W	Hitablásari	0	0
HBL 2	10000 W	Hitablásari	0	0
Alls: 37769 W				



**VERKFRÆÐISTOFA**

NNE Verkfræðistofa ehf  
 Háðamari 6 - 201 Kópavogur Ísland  
 s. 899-3077 / 899-3577  
 KL 460421-0470. rne@nne.is www.nne.is

**BAUGHAMAR 1 - Mhl.01**  
 221 HAFNARFJÖRÐUR  
 SÉRUPPRÁTTUR - PÍPULAGNIR  
 HITALAGNIR - GRUNNMÝND KJALLARI

Hönnun:	SJ	Verknúmer:	22027
Teiknað:	SJ	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	27.04.2023
Samþykkt:	Hákon Örn Ómarsson KL 300577-3189	Teikn.nr.:	P3-01
Áritun hönnunarstjóra:	Jóhann Einar Jónsson KL 090882-3549	Útgáfa:	1

Útgáfa / Dagsetning aðlaggðráða: b / 29.03.2023

