

SKÝRINGAR:  
 ———— HITI FRAMRÁS:  
 - - - - - HITI BAKRÁS:  
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03.  
 STOFNLAGNIR ERU MEÐ EINANGRUN.  
 LAGNIR AÐ STÖKUM OFNUM ERU DN10.  
 HULDAR LAGNIR SKULU VERA EINANGRADAR OG  
 SÝNILEGAR LAGNIR AÐ OFNUM ÓEINANGRADAR  
 OG MÁLADAR.  
 LAGNIR AÐ DEILIGRIND IBÚÐA ERU DN15 AÐ STÆRD.  
 ALLAR INNSTEYPTAR "RÖR-LRÖR" LAGNIR ERU  
 DN12 PEX MEÐ SÚREFNISKÁPU, NEMA ANNAD SÉ TEKID  
 FRAM Á TEIKNINGU.


Samþykkt þann  
 01. JÚNÍ 2023  
*Byggingarfulltrúi i Hafnarfirði*  
*Hákon Ómarsson*

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	27.04.2023	FRUMÚTGAFA	HÓD

Ofnatafla 5.hæð

NR.	AFL	GERÐ	HÆÐ (mm)	LENGD (mm)
501	442 W	21	600	600
502	500 W	Handklæðaofn	1224	600
503	500 W	Handklæðaofn	1224	600
504	1325 W	21	600	1800
505	1325 W	21	600	1800
506	736 W	21	600	1000
507	1031 W	21	600	1400
508	442 W	21	600	600
509	442 W	21	600	600
510	1150 W	22	600	1200
511	1150 W	22	600	1200
512	1031 W	21	600	1400
513	500 W	Handklæðaofn	1224	600
514	810 W	21	600	1100
515	500 W	Handklæðaofn	1224	600
516	442 W	21	600	600
517	500 W	Handklæðaofn	1224	600
518	883 W	21	600	1200
519	810 W	21	600	1100
520	662 W	21	600	900
521	1150 W	22	600	1200
522	1916 W	22	600	2000
523	442 W	21	600	600
524	810 W	21	600	1100
525	1725 W	22	600	1800
526	883 W	21	600	1200
527	500 W	Handklæðaofn	1224	600
528	442 W	21	600	600
529	662 W	21	600	900
530	589 W	21	600	800
531	500 W	Handklæðaofn	1224	600
532	883 W	21	600	1200
533	1725 W	22	600	1800
534	442 W	21	600	600
535	1031 W	21	600	1400
536	662 W	21	600	900
537	1472 W	21	600	2000
538	1178 W	21	600	1600
539	500 W	Handklæðaofn	1224	600
540	500 W	Handklæðaofn	1224	600
541	662 W	21	600	900

Alls: 33855 W



**VERKFRÆÐISTOFA**


NNE Verkfræðistofa ehf  
 Haðarnári 6 - 201 Kópavogur Ísland  
 Sí. 899-3077 / 899-3577  
 Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

**BAUGHAMAR 1 - Mhl.01**  
 221 HAFNARFJÖRÐUR

SÉRUPPRÁTTUR - PÍPULAGNIR  
 HITALAGNIR - GRUNNMÝND 5.HÆÐ

Hönnun:	SJ	Verknúmer:	22027
Telknað:	SJ	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	27.04.2023
Samþykkt:	Hákon Óm Ómarsson Kl. 300577-3189	Telkn.nr.:	P3-52
Áritun hönnunarstjóra:	Jóhann Einar Jónsson Kl. 090982-3549	Útgáfa:	1

Útgáfa / Dagsetning aðlappdráttar: b / 29.03.2023



Skv: 2.6.2023 14:44:57  
 Plöt: 0114/02

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf. - Hönnuður áskilar sér alllan rétt á hönnunum - Eftirlit er það stöfugu samþykki