


jarðstrengur skal vera NYY-J 3 x 4q
 jarðstrengur skal dreginn í 25 mm rör

RAFLAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
 VÍDMÖLLUM 15 SELFOSS, Sími 482 2726 & 897 8718 FAX 482 3366



TÖLVUNAFN:	C:/VERKEFNI/BERJAHL2/MYNDIR/9722B7.DWG
TEIKN ÞÓR	A 10 97 ÞÓR
YFIRF EI/OH	ÚTG DAGS NAFN
DAGS OKT. '97	SAMÞYKKT

SAMBÝLI BERJAHLÍÐ 2
 HAFNARFIRÐI

RAFLÖGN
 LÝSING Á LÓÐ

KVARDI:	1:100
BL. 7	AF 7
VERKNÚMÉR:	064-1997-022