



**SKÝRINGAR:**

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL BEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMYND JARÐHÉÐAR. TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MÆD ASFALT MÁLNINGU OG EINANGRA ÞÆR MÆD 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKANA SKAL VEFJA MJÚKUM LITUÐUM PLASTDÚK. PÍPUGÆÐI SEU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM ( ÞÝSKUR STAÐALL DIN 2448 ) ( DANSKUR STAÐALL DS 540 ). SAMSETNING Á PÍPUM SÉ GERÐ MÆD TENGISTYKKJUM, MÆD GRUNNUM GENGJUM EÐA MÆD SUÐU. PÍPULÖGN SÉ BEIN OG SNYRTILEGA LÖGÐ. PÍPUENDAR SEU RIFNIR UPP OG GERÐIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MÆD 2-2,5 M. BILI. EFFNI Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3. BIL FRÁ LOFTI AÐ EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM. ÞRÝSTIÞRÓFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKYTTI ERU EINANGRUÐ OG SKAL ÞRÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MÆD 6 KG/CM<sup>2</sup> KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MÆD KÖLDU VATNI. ATHUGA SKAL HVORT ÖHREININDI HAFI SEST Í OFNLOKA ÁÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS**  
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK  
SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **3.204**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

VATNS-FRÁRENNSLIS- OG HITALÖGN:  
GRUNNMYND KJALLARA. HÚSEINING 4.

HANNAÐ	H.H.	STAÐFERT	HH/KLR JÚLÍ 76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARIÐ	27.7.76
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		