



skýringar. Neyzluvahnslögn.

- 1) Pipur utan húss plastþipur, sem liggi tosflött á jöfnum sandundirlagi og hildar sandi.
- 2) Pipur innan húss: Einangrun.
 - a) kalt vatn við útvegg: 12mm plasteinangrun í vegg, sisalpappi eða plastdikur næst röri, síðan 15mm plast- eða glercellarhóltar á rör og loks rör vatn aftur með sisal eða plastdik.
 - b) kalt vatn við innvegg: Rör 25 mm eða sverari einangrist með 20mm hólkum.
 - c) Heitt vatn við útvegg: 12 mm plasteinangrun í vegg 15 mm glercellarhóltar valdir sisal - eða plastdik 42t Rör +25 eða stærri einangrist með 20mm hólkum.
 - d) Heitt vatn við innvegg: Rör vatn og einangrun sem undir líð c)
 - e) Greinilaagnir inni í íbúðum með einangra með 10mm glercellarmottum.
- 3) Allt laagnarefn, pipur og fittings sé galvaniserad.
- 4) Rennilokar á hvort tæki eða kranalengi, þarsemhauglar.
- 5) Sætislokar á vatnssalenum, einstrílokar á þrottavolum.
- 6) Næst á lóðr. stofna eða á lár. lögnum að þeim sein settir rennilokar með færmingu.
- 7) Elmi og frágangurlagna fylgi í öðru reglum og kröfum vatnsv. Hafnarfj. (sbr. reglur Vatnsv. Ruk.)

Benedikt B. Sigurðsson	verktæ.
Breiðvanger nr. 1	
M.	1:50
D.	febr. '77
Nr.	4 bl. 13m. B. Sigurðsson.