FRUMTEIKNINGUR NR. 71-73-75-77-79

Mkv 1:100

Samþykkt á fundi byggingarnefndar 22/5 1974
BYGGINGARFULLTRÚINN
Í HAFNARFIRÐI
F. Sigurðsson

Verði hiti hafður í íbúðunum að jafnaði meiri en 18°C, skal einangrun veggja og þaks hafin þannig að byggingarstig 1 eða sambærileg einangrun fáist.

Reykjavík í maí 1974

Gísli Halldórsson