Búrknaberg 12.Hafnarfirði.

Skýringar: Í grunni er möl og eru eru undirstöður ákvarðaðar skv BR.7.19.
Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks40 en stál auðkennt með Ø er slétt stál nr 37.
Steypa sé S250 skv ÍST 10.
Sigmál 6-8.cm
Minnsta sementsmagn 300.kg/m³.
V/S-hlutfall 0,55
Loftinnihald 5-6%.

Lóðrétt 4K12.
Lykkjur Ø8/20.Útm: 14x24.Lk=35.

Lóðrétt 5K12.
Lykkjur Ø8/20.
Útm: 14x24/ 14x24.Lk=130

(Snið AA.Tengibending í vegg)

Snið í bílgeymslu-hurð.

VeröndÞ,Veggur á fyllingu.

8 MAY 1989
HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐUR
BYGGINGAFULLTRÚINN

STAÐALHÚS SF

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS. Apr 1989.	VERK NR
Undirstöður	MKV. 1:50	88-35
Burknaberg 12 Hafnarfirði	BR.	
	BLAD NR 2.01.1	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ