

- Skýringar
- BSL Brunaslanga
 - HL Handlaug
 - HL-r Handlauga-renna
 - VS Vatnssalerni
 - RV Ræstivaskur
 - SV Stálvaskur (í borði)
 - SB Steypibað
 - EV Eitihúsvaskur
 - SK-k Skolkraní, 5°C
 - SK-f Skolkraní, 40°C
 - SK-h Skolkraní, 75°C
 - Pr-L Þrýstiloft-notastaður
 - H- Heitt neysluvatn
 - K- Kait neysluvatn
 - HV- Hitaveita
 - KV- Kait vatn
 - PU Pípa Upp
 - PN Pípa Niður
 - AV Lögn/lagnir á vegg
 - II Lögn/lagnir í innréttingu
 - IV Lögn/lagnir í vegg eða stökk
 - YL Lögn/lagnir yfir niðurteknu lofti
 - HFL Hitaflofur
 - DN Nafnmál (Diameter Nominale)
 - DN Lágmarks innanmál lagnar

- Brunalögn
- Hitunarvatn og 75°C neysla
- Kait neysluvatn, ~5°C
- Heitt neysluvatn, ~40°C

Almennar skýringar
Almennar skýringar, sjá teikn. 300.
Grunnmyndir, sjá teikn 310-314.
Heitt neysluvatn er almenn upphitað kait vatn við 40°C.
DN mál lagna eru lágmarks innanmál.

ATH.
Teikning þessi er í lit og ber að nota hana þannig, ella er ekki um að ræða gilt eintak.

A	Stofnstaerðum breytt & hringrás bætt inn	SHG	16.11.2012
Útg.	Breytingar	Höfundur	Daga

Verkteikning

Dalshraun 9b, Hafnarfjörður

Strendingur ehf. Verkfæðipjónusta Færðingastaða 15-16, 220 Hafnarfjörður t: 545 5540, f: 545 5541 www.strendingur.is	Neysluvatnslagnir Rúmmynd - Allar hæðir
Höfundur Rann Vilberg Gunnarsson Sigurður Guðmundsson kt. 124083-7599	Daga 05.10.2012
Talning SHG/SHG	Talning SHG/SHG
Samningstími 16.11.2012	Málvarð ~1:55
Bláskrá 11.240545-4119	Númer teikningar 322
	Bláskrá A1