


Neysluvatnslagnir, Rúmmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir, Skýringar

Neysluvatnslagnir eru PB-rör af gerðinni REHAU Rautis. Eingöngu skal nota víðurkennt efni og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beyguradius skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Gæta skal þess að óhreini komist ekki milli ytrarör og innrarör. Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 kist. og er þrýstingurinn 15 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 kist. Þrýstifall má vera max 0,2 bör. Einaþing skal lagnir með aðragsainangrun.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað		
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt: 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 561-5661 Netfang: sveinhi@mennta.is		Staður Drekavellir 44 Hafnarfirði	Skýring Neysluvatnslagnir, Rúmmynd		
Hannað / Teiknað 		Kvæði 1:50	Dagsetning 1.6.12	Verknr. 40-09	Teikn nr. 2-05