AÐ VATNSINNTÖKUM OG SÓKLALÝÐENDUM

1 × 16²

4Þ BARKAR 56 STURTUBOTNI

1 × 6²

N

T

40A

KV 1

1" , 3 × 11²

63A ≤ 30 mA

GR 1 10A 5/8" 3 × 1.5² ELDHÚS

GR 2 STIGI O.FL.

GR 3 STOFA

GR 4 HERB. HJÓN. BAÐ

GR 5 2 HERB. GANGUR

GR 6 GEYMSLA VS. ÞVOTTUR

GR 7 2 TÓMST GANGUR

GR 8 25A 3/4" 3 × 4² ELDAVÉL

GR 9 20A 5/8" 3 × 2.5² UPP ÞVOTTAVÉL

GR 10 ÞVOTTAVÉL

GR 11 ÞURRKARI

63A

63A ≤ 30 mA TREGUR

Wh

4 N ~ 380 V 1½ · PP

TZ. ÞÞP 112-7

GR 1 10A 5/8" 3 × 1.5² BÍLGEYMSLA

GR 2 DYRASÍMI

GERÐ: REYKTAFELL GK 40×60×25 T1



AFSTÖÐUMYND 1:500

LJÓSTÆKNI
Tæknistofa Skúlagötu 63
Reykjavík Sími 14041
Magnús Sigurðsson
Tæknifræðingur MT

HÁIHVAMMUR 9. HAFNARFIRÐI.

RAFLÖGN

TÖFLUTEIKNINGAR
AFSTÖÐUMYND 1:500.

Nr. H3

Nr. 2 V 2

JAN 80 MSig.