Steypa : S 250, sement = 300 kg/m^3
v/s = 0.5 , loft 5 - 6 %
Grunnur og undirstöður í samræmi við Byggingareglugerð kafla VII
Viðmiðunar mörk álag á grunn : 68 MN/m^2
Snjóálag skv. ÍST/DS 410 , Orvaggi skv. ÍST/DS 409
Vindálag : 1.0 KN/m^2
Snjóálag : 1.5 KN/m^2
Grunnur skal niður á fastan botn.
Fyllingarefni skal vera frostfrítt og þjappað mest í 30 cm lögum
Steypuhlíf minnst 3 cm
Þar sem hæð undirstaða yfir 100 cm komi einföld járnagrind
Bil c/c 25 cm ásamt teiknaðri járnalögn
Átt er á ákvæði Rafveitu Hafnarfjarðar um samtengingu neðri
jarðskautsjárna
Öryggiskvarðir skulu vera í fullu samræmi við gildandi staðla
og Byggingareglugerð

ÓUPPFYLLT RÝMI

K 8 c/c 30
Þþ 12 CM

K: 49.30

K 8 c/c 30
Þþ 12 CM.

K: 49.30

K 8 c/c 30
Þþ 12 CM

HAFNARFJARÐARBÆR
12 NÓV 1990
BYGGINGAFULLTRÚINN

	LINDARBERG 28-30
	UNDIRSTÖÐUR. GRUNNM.
ÞÓR GÍSLASON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR Hjallabraut 37, 220 HF. s.652451	1.01 1:50
	JÚLÍ 1990 Þór Gíslason