GRUNNMYND 1: 50



SNIÐ 1
1:20



SÚLA S 1:20



SNIÐ 2
1:20



SNIÐ S1
1:20



SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR:
SJÁ BLAÐ NR. B.00.

JARÐVEGUR:
GRAFA SKAL NIÐUR Á FASTAN BOTN OG SÍÐAN FYLLT MEÐ MALAR EÐA HRAUN FYLLINGAREFNI.
FYLLING SKAL VERA VEL ÞJÖPPUÐ, ÞANNIG AÐ VIÐ PLÖTUPRÓF VERÐI E_1 > 60 MPa OG E_2 / E_1 < 2.
FYLLA SKAL AÐ SÖKKULVEGGJUM ÁÐUR EN HÚS OFAN BOTNPLÖTU ER REIST OG MÁ EKKI GRAFA FRÁ VEGGJUM EFTIR AÐ HÚSIÐ ER BYGGT.
UNDIR BOTNPLÖTU SKAL FYLLT MEÐ MALARFYLLINGU OG ÞJAPPA Í 300 MM VEL VÆTTUM LÖGUM.

LEYFILEGT ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUJARÐVEG ER REIKNAÐ SAMKVÆMT JÖFNUNNI:

$$q_a = 1/2\ \gamma' \cdot b' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q$$

ÁLAG Á JÖRÐ:
MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM Á FYLLINGU ER 0.26 MPa EÐA 26 TONN/M².

GÖT Í UNDIRSTÖÐUR:
GÖT Á (bxh) 30 X 30 cm
k TÁKNAR KÓTA Á NEÐRI BRÚN GATS.

MÁLSETNINGAR:
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU GEFNAR Í SENTIMETRUM EN HÆÐARKÓTAR ERU GEFNIR Í METRUM.

MERKING:
ÓNEFND JÁRN Á GRUNNMYND



8 MAY 1990
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN

LÆKJARBERG 46, HAFNARFIRÐI

B	23.03.90 FÆTUR UNDIR SÚLUR	BG	GRT	BURÐARVIRKI	1:50
A	2/10.89 STEYPTUR VEGGUR	SV	GRT	UNDIRSTÖÐUR	
				GRUNNMYND, SNIÐ OG SKÝRINGAR.	89.20
	Verkfræðistofa Stefáns og Björns s.f. CONSULTING ENGINEERS REYKJAVÍKURVEGUR HAFNARFIRÐI SÍMI 91-651430			SV. / GRT. / 28.08.89	B 1